

המרכז הרפואי לגליל

מכרז להתקנת מערכת קרייאת אחות - כללי

מכרז מס' 5/2023

ינואר 2024

תוכן עניינים

תיאור	נספח
תמצית תנאי המכרז	''א''
רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה	''ב''
תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף והצעת מחיר	''ג''
מפרט טכני	''ד''
תוכנית – מחלקת אורתופדיה	''ה''
כתב כמיות וטופס הצעת מחיר	''ו''
הסכם התקשרות	''ז''
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום	''ח''
תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות	''ט''
שמירת סודיות	''י''
הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז	''י''א''
הצהרה והתחייבות המציע בדבר עמידה בתנאי הסף וניגוד עניינים	''י''ב''
הצהרה והתחייבות המציע בדבר עסק בשליטה אישית	''י''ג''
ניסיוני המציע לבדיקה עמידה בתנאי הסף	''י''ד''
חלוקת חסויים בהצעה	''ט''ו''
שעת חירום	''ט''ז''
אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים	''י''ז''

נספח א'

תמצית תנאי המכרז

פניה לקבלת הצעות מחיר עבור התקנת מערכת קרייאת אחות – כללי במרכז הרפואי לגליל.

1. המרכז הרפואי לגליל (להלן: "הomezmin"), פונה בזאת לקבלת הצעות להתקנת מערכת קרייאת אחות – כללי (להלן: "המערכת") במרכז הרפואי לגליל – ביצוע העבודה הינו בחלוקת ובהתאם לתנאים וולדוריות המפורטים במסמכי המכרז כדלקמן:
 - א. מחלוקת אחת לשנת 2024.
 - ב. 3 מחלוקת לשנת 2025.
 - ג. שאר המחלוקות לשנת 2026.
2. כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן: "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה. המציע ישים לב כי עליו להגיש את הצעת המחיר במעטפה נפרדת ואת שאר מסמכי המכרז במעטפה נוספת כפי שיפורט בהמשך במסמכי המכרז.
3. רשאים להגיש הצעה גופים המסוגלים לספק את השירותים והטובי אשר להם ניסיון בתחום זה ונדרש במסמכי המכרז.
4. להלן יפורטו הדרישות להשתתפות במכרז, המחוות חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות אשר ייחתמו עם המציע הזוכה.
5. על כל אחד מהמציעים לקרוא בעיון רב את הנסיבות ולהגיש את הצעתו בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
6. הוועדה רשאית לפסול הצעות אשר לא יוגשו בהתאם להנחיות מכרז זה.
7. בכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי המכרז, בו מוזכר גורם כלשהו בשפה זכר הכוונה לזכר ולנקבה, ולהיפך, בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהו בשפה נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
8. לוח הזמנים: את ההצעה יש להגיש על גבי מסמכי המכרז המקוריים בלבד. ככל מקרה של סתירה או אי התאמאה, יגברו הוראות מסמכי המכרז המקוריים על הודעה זו.
9. המועד לסיור קבלנים הוא ביום 29/02/2024, יש ל晤ת מראש עם הגבי' אביתר דהן בדוא"ל AvivitD@gmc.gov.il.
10. המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום 11/04/2024, את הצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה, נושא ציון מכרז מס' 5/2023 במספר אישית (לא לשולח בדואור) (להלן – "המועד הקובלע") בתיבת המऋזים במתחם הנהלת המרכז הרפואי בגין אשפוז פנימי בימים אלה בין השעות 08:00 עד 15:00.
11. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מעת המציעים הוא עד ליום 14/03/2024 12:00 שעיה יש להגיש את השאלות במסמך בפורמט של WORD בדוא"ל AvivitD@gmc.gov.il
12. ניתן לקבל את מסמכי המכרז בפניה לגבי אביתר דהן בדוא"ל AvivitD@gmc.gov.il או באתר האינטרנט של המרכז הרפואי לגליל <https://www.gmc.org.il/?CategoryID=2695>.
13. המזמין רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.

14. התמורה ובני דרך לתשלום:

- 1.4.14 ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.
- 1.4.14.2 התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת המציע הזוכה במכרז.
- 1.4.14.3 הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המחיר, כולל כוח אדם, הוצאות נסעה, צילומים, טלפונים, עריכה לשונית וגרפית, הכנות תחשייבים, הכנות ניירות עמדה, הכנות מציגות, השתתפות בישיבות חיצונית ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש, הכנות תקציר העבודה ותרגום לאנגלית וכן דומה.
- 1.4.14.4 למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור המתכנן שהעבודה בוצעה לשבעיות רצונו, בהתאם לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי.
- 1.4.14.5 תנאי תשלום: שוטף + 30 ימים מיום החודש שבו הוגשה החשבונית.
- 1.4.14.6 למחקרים יתווסף מע"מ בשיעורו ביום התשלום.
- 1.4.15. תיאור הפROYJECT כמפורט הטכני המפורט וכותב הנסיבות, המציג ומהווים חלק בלתי נפרד מההצעה.

16. תאור העבודה

- מערכת קריית אחיות המתוכננת להתקנה במבנה בעלתו ת"ו תקן ישראלי 110690 א. (להלן את ת"י 4517) ואו תקן אמריקאי ואו אירופאי.
- ב. המערכת תהיה מושלבת, ותכלול אפשרות דיבור.
- ג. המערכת תהיה מבוססת על לחצני מצוקה בחדרים וברשותים ומtran התרעה קולית וחוזותית.
- ד. ההתרעה תתקבל בלוחות בקרה אשר יותקנו בתחנות האחיות בכל מחלקה, עם גיבוי הדדי בין מחלקות וגיבוי קבוע בעמדת הבקרה, או חדר אחיות ראשית. בכל אחת מהউמדות הנ"ל יסומן המיקום ממנו הפעלה ההתרעה.
- ה. המערכת תוכל לאפשרות לסימון נוכחות אחיות, קבלת קריאות מצוקה של צוות רפואי וכן.
- ו. המערכת תוכל מחשב מרכזי אשר ירכז את כל הקריאות, ינהל סטטיסטיקה שלhn לככל מחלקה בנפרד, יתריע במקרה של זמן תגובה חריג, יאפשר קבלת דו"חות שונים הנוגעים לפועלות המחלקה בהקשר לקריאות והפעולות הקשורות לכך.
- ז. המערכת תהיה מערכת הילכנית, בעלי אישור להפעלה בשבת ובଘ ממכוון ההלכה, או גוף מוסמך אחר, באישור המזמין.
- ח. המערכת לא תיווצר ו/או תפוחה באופן מיוחד למטרה זו אלא תהווה מוצר סטנדרטי של החברה שמצוירה מוצעים להן.
- במידה ולמרות האמור לעיל, מחייב המפרט המצורף שינויים קלים במערכות החברה, יציין זאת מגיש ההצעה כבר בהצעתו, עוד לפני זכה בעבודה. פירוט השינויים ילווה בהדגשת השוני מהדרישה המקורית או מהצדוק הקיים ברשות המפקח לפסול שינויים אלה ולדריש ציוד חליפי מקורו בחו"ל או לחילופין לפסול ההצעה.

17. תנאי סך:

תנאי הסך שלhalbו מצטברים הם ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז לאשכול שעבורו הוגשה – תיפסל ולא טובא לדיוון בפני ועדת המכרזים:

17.1 *תנאי סף מנהליים:*

- 17.1.1 המציג הינו עוסק מורשה, או גוף משפטית מאוגד הרשות ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.
- 17.1.2 קיומם של כל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976 וה坦נים הבאים לו, לרבות האישורים הבאים:
- א. המציג מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
- ב. המציג אינו בעל הרשות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.
- 17.1.3 אם הגוף המציג הינו עמותה - בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, בתוקף לשנה השופטת.
- 17.1.4 ככל שהמציע תאגיד - המציג אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה. החברה/שותפות אינה חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום החברה מפרת חוק.
- 17.1.5 למציג המעסיק עובדים: המציג מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשולם סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.
- 17.1.6 המציג מתחייב לא לאמת הצעות במרכז.
- 17.1.7 המציג מקיים את הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
- 17.1.8 אין חשש לקיומו של המציג כגוף חי.
- 17.1.9 עד למועד האחרון להגשת הצעות למרכז, המציג הסדיר תשלוםו של כל חוב שקיים לו כלפי המרכז הרפואי בגין התקשרויות קודומות שהיו לו, אם היו לו, עם המרכז הרפואי.

17.2 *תנאי סף מקצועיים:*

- 17.2.1 החברה המציגת תהיה בעלת ידע וניסיון של 3 שנים לפחות בתכנון, התקינה ושרות של מערכות קריית אחות, ותעסוק מערך עובדים מיומנים ובעלי ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה בתחום.
- 17.2.2 במסמכי ההצעה יש לפרט את מספר הטכנאים המועסקים ע"י החברה ולפרט את זמינותם באיזור הצפון.
- 17.2.3 החברה המציגת ביצעה ב- 5 השנים האחרונות 3 מערכות דומות ובהן כספי של מעל 70% מהמערכת המוצעת.
- 17.2.4 מערכת דומה הינה בת 2 מחלקות, 80 שלוחות ראשיות, 30 שלוחות בחדרי אמבטייה, שבתית, כולל דיבור.
- 17.2.5 החברה תהיה בעלת הסמכה והרשאה מטעם הייצר להתקינה ותחזוקה למערכת.
- 17.2.6 החברה המציגת תהיה מחויבת במישרין כלפי בית"ח בכל התchieビיות המפורטות.
- 17.2.7 בעצם הגשת ההצעה, מתחייבת החברה כלפי בית"ח למילוי כל הדרישות, לרבות למתן שירות ותחזוקה למערכת, ע"פ כל התנאים המפורטים.
- 17.2.8 המערכת תהיה בעלתתו תקן 4517 ואו תקן אמריקאי, עמידה בתקנים אירופאים מתקדמים, לשימוש המערכת קריית אחות.
- 17.2.9 מערכות הטכנאים יהיו מוסמכים ע"י ייצרן הצד לטיפול במערכת קריית אחות המוצעת. אישור תעוזות ההסכמה יצורפו להצעת הקבלן.
- 17.2.10 הייצרן יהיה בעל הסמכה תקיפה על פי תקן ISO9000. אישור ההסכמה יצורף להצעה.
- 17.2.11 הקבלן יהיה בעל הסמכה תקיפה על פי תקן ISO 9002. אישור ההסכמה יצורף להצעה.

17.2.12 המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרש הממצאת אישורים נוספים לאלה המפורטים לעיל וזאת כדי להבטיח התאמת המיתקן לצרכים, תקנות וחוקים רלוונטיים הקיימים בארץ ובעולם.

17.2.13 הקובלן יצרף להצעה, על גבי נספח המצורף למפרט, רשימת 3 פרוייקטים דומים עם ציון מספר מחלקות, מספר שלוחות, מספר שירותים, דיבור, שבתיות, משלבת, מקום התקינה, ממילץ (שם, תפקיד וטלפון).

17.3 מסמכים נדרשים להוכחת תנאי הסוף:

17.3.1 להוכחת תנאי הסוף המנהליים יצרף המציג את המסמכים הבאים:

א. אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנסיס חשבונות ורשותות לפי חוק עסקים גופים ציבוריים - התשל"ו- 1976 (אישור ניכוי מס וניהול פנסיס חשבונות).

ב. תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

ג. המציג יצרף תעודה עסק מורה.

ד. במידה והמציע הינו עמויה, יצרף המציג אישור ניהול תקין, מטעם ראש העמותות, תקף לשנה הנוכחית

ה. במידה והמציע הינו תאגיד, יצרף המציג אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסווגו, כמו כן במידה והינו תאגיד יצרף המציג אישור על כך שבמועד הגשת ההצעה, אינו בעל חובות אגרה שנתנית ברשות התאגידים בשנים שקדמו למועד הגשת ההצעה בצורת נשח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הנitin להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים.

ו. המציג יצרף אישור עו"ד על להיות החתום בשם על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציג בחותימותם.

ז. חתימת המציג על הצהרות והמסמכים המצורפים למסמכי המכרז הנספחים.

ח. הצהרה בחותמת רואה חשבון או עורך דין כי אין חשש לקיומו של המציג בעסק ח'.

18. יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראש תיבות בתחלת כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנותם. בנוסף, המציג יצרף את מסמכי התשובות שליח הנציג המרכז הרפואי לשאלות ההבראה, ככל שהוא ככל. המציג יחתום בתחלת כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנותם.

19. כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת ההצעה זו, על פי מסמכי המכרז, מובהר כי הרשימה דלעיל הינה עקרונית בלבד והמציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים ע"פ תנאי המכרז, וזאת, כאמור, אף במידה ואינם מצויים במפורש לעיל.

20. בחרית ההצעה הזוכה:

100% מחיר (במחיר הנמוך ביותר).

כל התנאים של העבודה, הדרישות המיוחדות של הציוד, הכללים והחוקים החלים הינה בהתאם לאמור במפרט הטכני המצורף. על המציג לחתום על כל דף בדף שיגיש למרcz הרופאי על ידי מורה החתימה מטעמו, על פי כל דין.

20. המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור ממציע, אשר עבד בעבר עם המזמין כספק ציוד או שירותים ולא עמד בלוחות הזמינים ו/או בטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגבייו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שספק. במקרה זה, תינתן לספק המציג זכות טיפול בכתב או

בעל פה, לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, לפני מתן החלטה הסופית.
20.2 המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כל בהצעתו מידע שיקרי או מטענה.

20.3 יובהר כי זכייתו של המציע, כפופה לאישור מהקרן לביטוחי הממשלה בנוגע לתקינות הנוסח הביטוחי שיגיש המציע. לא אישרה חברת הביטוח הממשלתית את הנוסח הביטוחי והמציע סירב לתקן הנוסח לבקשת המרכז הרפואי, יהיה ראשון לבטל את זכייתו של המציע, ולבוחר במציע הבא אחריו במקומו. יובהר מראש, כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הגשת הצעה בה תירשם הסתייגות מדרישות דרישות הביטוח.

21. תוקף ההצעות ההצעות למרכז תישארנה בתוקף לתקופה של ארבעה חודשים לאחרו האחרון להגשת ההצעות. המציע יאריך את תוקף ההצעה לקיום תנאי המרכז בהתאם, לבקשת המזמין, עד לקבלת החלטה סופית במרכז זה

22. קבלת מסמכי המרכז:

- 22.1 הגשת ההצעות למרכז זה אינה כרוכה בתשלום.
- 22.2 ניתן להוריד את המסמכים מאתר האינטרנט של המרכז הרפואי לגליל כפי שמופיע בסעיף 12 לעיל.
- 22.3 על המציעים להירשם אצל גבי אביתה דהן לקבלת הודעות ועדכונים.
- 22.4 מציע שלא ירשם כאמור בסעיף 20.3, עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המרכז וכן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות שהמרכז הרפואי יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המרכז.

23. שאלות והבהרות:

- 23.1 שאלות פוניות יופנו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת AvivitD@gmc.gov.il (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין) עד התאריך המצוין בסעיף 9 לעיל באמצעות מסמך "WORD" – "WORD", תוך ציון שם הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה במסמכי המרכז והמסמכים הנלוויים.
- 23.2 הפניה תכלול את שם המרכז, מספר הסעיף במרכז אליו מתייחסת השאלה, פרוטו השאלה, פרטי השואל, טלפון, פקס וכותבות דואר אלקטרוני.
- 23.3 מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במרכז ובאישור הביטוחים במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד.
- 23.4 לא יתקבלו שאלות לאחר המועד שמצוין בסעיף 9 כאמור לעיל.
- 23.5 תשובות לשאלות שיתקבלו כאמור יועברו למשתתפי המרכז אשר נרשמו לקבלת עדכנים כאמור בסעיף 1 ו- 20.4 רק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של המרכז הרפואי (ובו התשובות לשאלות שהתקבלו עד למועד הנדרש והשינויים בתנאי המרכז) אם יהיו כאלה (יחייבו את המרכז הרפואי).
- 23.6 מובהר כי בכל מקרה של פגס או חסר במרכז או במסמכו, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילוייה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהיה מושתק מლטupon כל טענה בהקשר זה. ויראו אותו כמי שהסבירים לתנאי המרכז בכללותם.

24. אופן הגשת ההצעה:

- 24.1 על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתוםה. את ההצעות יש לעורך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד :
 - 24.1.1 על המעטפה להכיל עותק מלא של ההצעה - עותק אחד מודפס, כרוכן או עורך בклסר.

24.1.2 הצעה מלאה תכלול את כל מסמכים ההצעה בכתבם כל המסמכים, הנספחנים והאישורים הנלוים אליה בשלהם כשם ממוספרים ובסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה, לרבות מסמכים הפנויים בשלהם, תשובה לשאלות הבקרה וכל מסמך אחר שהתקבל מהמזמין בהקשר למכרז ולמעט הצעת המחיר שתוצרף במעטפה פנימית נפרדת כאמור בסעיף 23.1.3.

24.1.3 העותק יכלול שתי מעטפות פנימיות נפרדות וחותומות, האחת ובה טופס הצעת המחיר והשנייה ובה שאר פרטי ההצעה המלאים כאמור בסעיף 23.1.2.

24.1.4 על עמודי ומסמכים ההצעה להיות ממוספרים.

24.1.5 ההצעות תוגשנה בשפה העברית. נספחנים, אישורים, תעוזות וכד' שאינם בעברית או אנגלית - יתרגמו לעברית.

24.1.6 חתימה על מסמכים ההצעה: כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתום בר"ת של המורשה לחותום מטעמו, בכל מקום שבו נדרש חתימת המחיר יחתום מורשה חתימה מטעמו בכתב רשמי חותמת המחיר.

24.1.7 את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחותמה ללא זיהוי חיצוני, ולא יאוחר מהיום המצוין בסעיף 11 לעיל בשעה 00:12, בתיבת המכירות הממוקמת במשרד הנהלה במרכז הרפואי. על המעטפה יש לציין: "מכרז מס' 5/2023 מכרז להתקנת מערכת קריית אחות - כללי במרכז הרפואי".

24.1.8 הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחראיות המחיר לבדו. ההצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחו על-ידי ועדת המכירות ותוחזר לשולחה.

24.1.9 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדוואר אלקטронני או בfax.

24.1.10 יודגש, הגשת ההצעה החותמה מהוועה ראה חלופה לכך שהמחיר קרא את כלל האמור במסמכים המכרים והחוזה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתנו הבלתי מסויימת

25. **שינויים והסתיגויות:**

25.1 לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המחיר ביחס למסמכים המכרים, בין בוגר המסמכים לבין בוגר לוויאי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכירות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדריכים הבאים:

25.1.1 לפסול או לדוחות את הצעתו של המחיר.

25.1.2 לראות את הצעת המחיר כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

25.1.3 לדרוש בהזרות מן המחיר בעניין השינוי שנעשה.

26. **התchieビoיות ואישורים שיזרשו מהמחירים הזוכים לשם הבטחת ביצוע התchieビoיותו במסגרת ההסכם**

שיחותם עם הזוכה, על הזוכה להגיש:

26.1 ערבות ביצוע, הזוכה במכרז יידרש להפקיד אצל נציג המזמין, ערבות בנקאית לביצוע ערבות הביצוע תהיה בשיעור של עד 5% משווי ההתקשרות, ערבות הביצוע יהיו בתוקף בכל תקופה החוזה ותקופת ההארכה של החוזה, אם יהיו ועוד 60 ימים.

26.2 הערכות תשמש כביסוחן לקיום התchieビoיות הזוכה על פי ההסכם שיחתמו עמו (להלן: "הסכם ההתקשרות"), הערכות לביצוע תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וברת חילות, צמודה למדד המחיר לצרכן וניתנתה לגבייה על פי דרישת חד צדדית של המזמין.

26.3 הערכות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על עסקיו הביטוח, תשמ"א-1981 ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר לממן ערביות

- למכרזים ממשלטיים. העARBOTIH תהיה חתומה על ידי נציגי המוסד הבנקאי/חברת הביטוח.
- 26.4 המציע שיזכה במכרז מתחייב לדואג ולודא כי בכל תקופה התחששות תהיה בידי המזמין עARBOTIH תקופה, העARBOTIH תהיה במלוא הסכום האמור לעיל.
- 26.5 במקרה של אי מילוי התcheinיות המציע לפי הסכם התחששות, יהיה המזמין רשאי לחליט את העARBOTIH לביצוע וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן המציע כל סعد ו/או פיצוי לפי כל דין.
- 26.6 על המציע להציג אישורים בדבר קיום ביוטחים שיבתו את המציע בביטוחים הבאים כמפורט בחוזה.
- 26.7 מילוי הדרישות הניל מהויה תנאי מוקדם להתחששות. לא הפקיד המציע הזוכה במכרז עARBOTIH ביצוע כנדרש ובמועד, ו/או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הניל, ייחסב הדבר Cain מילוי התcheinיותו לפי מכרז זה והמזמין יהיה זכאי לפעול נגד המציע בהתאם לכל סעיף העומד לו לפי כל דין
- 27. שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים:**
- 27.1 הזוכה במכרז ועובדיו ומטעמו יתחייבו לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיעה אליהם אגב או בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופה ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן, לרבות שימוש בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה גבוהה.
- 27.2 בסיום החוזה עם הזוכה, מתחייב הזוכה להחזיר למזמין או למי שהמזמין יורה לו את כל המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת ביצוע החוזה. לאחר העברת המידע ואישור המזמין, על הזוכה למחוק את כל המידע שאסף על הליקות מקבל השירות, במהלך ביצוע החוזה, באופן שאינו ניתן לשיחזור.
- 27.3 המציע ייצור להצעתו טופס התcheinיות לשמירה על סודיות בנוסח המצביע למסמך זה ויתחייב בחתימתו לשמור על סודיות כאמור במכרז זה.
- 27.4 הזוכה במכרז יחתים כל עובד שלו או מי מטעמו, טרם תחילת עבודתו במסגרת התחששות זו על הצהרת סודיות. לא תחול העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלהתohn על הצהרת סודיות.
- 27.5 מפר הוראה זו יהיה צפוי לתביעה משפטית וכן ייקנס עיי' המזמין בפיצוי המוסכם ע"פ ההסכם. בנוסף, המזמין יהיה רשאי לטעון את מפר הוראה זו על כל נזק ובכל סכום שיראה לו נכון. כמו כן, מהויה הפרת הוראה זו עבירה פלילית עפ"י סעיף 118 לחוק העונשין תש"ז – 1977.
- 27.6 המציע יפרט בהצעה את כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים, גורמים אחרים העולמים לייצור ניגוד אינטראיסים עם מתן שירותיו למזמין בהתאם להצעה זו. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול ההצעות שיש בהן חשש למצוות של ניגוד עניינים על פי שיקול דעתה

28. זכות עיון בהצעת הזוכה:

- 28.1 בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, עומדת לمناقעים הזוכות לעין בהצעה הזוכה.
- 28.2 במידה ולمناقע פרטימ בהצעה שהוא מבקש שייהיו חסויים בפני הצגה לمناقעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע בנספח י"ד' במפורש אלו פרטימ בהצעתו הוא מבקש שייהיו חסויים. מציע שלא יצין פרטימ שכאלה, יראה כדי שהסתכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חסיון סעיפים תהה של המזמין בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיה לו כל טענות, דרישות או תביעות נגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.
- 28.3 מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודים, יראוהו כמו שמסכים למסירת ההצעה לעיון

מציעים אחרים, אם יוכרزو כזוכה במכרז.

28.4 יובהר כי מציע אשר יודיע כי פרטים בהצעתו הם חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מתחייב בעצם הודעתו זו כי לא יבקש לראות פרטים אלה בהצעתם של מציעים אחרים.

28.5 יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות מידת המחייבות רשות מנהלית.

28.6 החלטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלוקת המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכים בסודים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזכות, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוקף פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

28.7 החלטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבוקש.

28.8 יודגש כי ניסיונו של המציע, היקף פעילותו, סוג פעילותו, וכן המחיר שבו נרכשים ממנו השירותים על ידי המזמין לא יהו סוד מסחרי או סוד עסקית. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

28.9 עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תאום מראש עם מזכירות הוועדה.

29. סמכות השיפוט הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה לרבות הפרטו יהיה בבית משפט הרלונטי באזרע שיפוט המרכז הרפואי ורק בו קרי מחוז חיפה.

30. פיקוח ובקרה מטעם המזמין המציע מתחייב לאחראי מטעם המזמין או מי מטעמו של המזמין לבקר פעולותיו, לפתח על ביצוע כל השירותים הנדרשים במכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחסם.

31. זכויות המזמין:

31.1 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצעה המעניינה לו את מרבית היתרונות על פי אמות מידת שנקבעו במסמכי המכרז אבל אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או הגבוה ביותר לפי העניין או כל הצעה שהיא וראשי יהיה להתחבר שלא להתחבר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים.

31.2 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הגבוה ביותר לפי העניין או כל הצעה שהיא. המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או הפרויקטנים או לבטל מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיזכרו על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת ולא כל פיזי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

31.3 למזמין נשמרת הזכות לפני בדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירותו, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, התקנות שהותקנו מכוחו, לבקר במתקני המציע ו/או לזמן לראיו נוספת ממה מציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

31.4 למזמין נשמרת הזכות לבחור יותר מ المقצע אחד לביצוע השירותים. המזמין שומר לעצמו את הזכות להתחבר עם הזוכה לגבי חלק מההצעה ו/או לפצל את העבודה בין מספר זוכים.

31.5 המזמין רשאי לבחור זוכה ראשון, שני ושלישי. במידת ויתחו בעיות מצד הזוכה הראשון או במידת והזוכה הראשון לא יוכל מכל סיבה שהיא להעמיד את השירותים הנדרשים כפי הנדרש, המזמין יוכל לפנות לזכoca הבא בתור לביצוע העבודה.

31.6 במידת שקיים מנתה כלשהו להתחבר עם הזוכה במכרז, זכאי המזמין להתחבר עם המציע שנבחר כקשר שני או שלישי, על הספק החלופי יחולו כל תנאי מכרז זה וחתימת המצורף לו, בין היתר בכל אחד מהmarkerim הבאים: הספק לא ביצע את כל הפעולות ולא המזינה את כל האישורים

הנדישים במועד ; לא נחתם הסכם עם הספק ; ההתקשרות עם הספק לא יצא אל הפועל מכל סיבה שהיא ; ההתקשרות עם הספק בוטלה במהלך תקופת הניסיון .

31.7 לפסול הצעה, שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז, או בשל חוסר התיקיות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת המשרד, מונע הערכה של ההצעה או החלטה כראוי, או בקרה, שההצעה כוללת הסטייגוויות, שינויים או תוספות כלשהם על האמור במסמכי המכרז. במידה שהמשרד יבחר בהצעה, בה בוצעו שינויים או צוינו הסטייגוויות או תוספות, מעבר לאמור במסמכי המכרז, על-ידי תוספת בגין המסמכים או במסמך לוואי או בכל דרך אחרת, ייראו כאילו לא נכתבו ולא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ולא יהייבו את המשרד.

31.8 להורות על תיקון של כל פגש שנפל בהצעה או להبلغ על פגש, מנימוקים שיירשמו, אם נמצא כי החלטה זו משרתת באופן המירבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.

31.9 מובהר וברור לכל כי ההתקשרות ומימוש המכרז ע"י המזמין מותנית בקיים תקציב. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או את ההתקשרות במידה ולא יאשר התקציב לעניין מכרז זה, ללא כל פיצוי.

31.10 למזמין נשמרת הזכות לסייע את החוצה בסוף כל שנת התקשרות.

31.11 לא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר, לעומת הנדרש לפי מכרז זה, או לעומת מהות ההצעה ותנאייה. הכל בכפוף להחלטת המשרד ולאחר שימוש.

31.12 שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון המשוקל הגבוה ביותר לפי מכרז זה כהצעה הזוכה, אם נמצא כי ההצעה היא בלתי סבירה, באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בתנאיibusיו. האמור לרבות בכל הנוגע לתשלום של השכר ושל התנאים הסוציאליים לעבודים שיבצעו את הפעולות הנדרשת, או אם נמצא כי ההצעה חסרה, מוגעת, מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוגעת של מושא המכרז, או אם מצאה ועדת המכרזים כי קיימות סיבה עניינית או משפטית אחרת המצדיקה שלא לבחור בהצעה כאמור, הכל בכפוף להחלטת המשרד ולאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמי את טענותיו.

31.13 המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים מ"מ עם כל אחד ממי המציעים, לרבות לגבי התעריף ולגבי יתר התנאים.

31.14 מבלתי לגרוע מהאמור לעיל, אם לאחר שכלל התוצאות קיבלו שתי ההצעות או יותר ניקוד זהה שהוא הניקוד הגבוה ביותר, ועדת המכרזים תהא רשאית לנחל עם המציעים מ"מ על המחיריהם המוצעים, לפצל את הזכיה, לעשות הגרלה בה יבחר ההצעה והכול כראות עיניה.

31.15 היה והחלטה ועדת המכרזים על קיום הגרלה כאמור, תבוצע הגרלה כמפורט להלן :

31.15.1 המציעים שהצעותיהם קיבלו ניקוד זהה כאמור לעיל יוזמנו למשרדי המזמין לצורך ערכית הגרלה. הזמנות ישלחו למשיעים בדוואר רשמי.

31.15.2 הגרלה תבוצע בנסיבות נציגי ועדת המכרזים אצל המזמין.

31.15.3 שמות המציעים יירשמו על גבי שני פתקים לבנים זהים, י קופלו מספר זהה של פעמים ויוכנסו לתוך תיבה.

31.15.4 יו"ר ועדת המכרזים או אחד מחברי הוועדה ישולף מתוך התיבה פתק אחד מבין השניים.

31.15.5 המציע הצעה יהיה זה ששמו יופיע על גבי הפתק שלף יו"ר ועדת המכרזים או מי מטעמו כאמור לעיל.

31.15.6 מובהר כי מציע שהזמן לצורך ערכית הגרלה ולא התקציב במועד, יהא מנوع מলטupon נגד תוכאותיה של הגרלה. עוד מובהר, כי באירועים שהציע שהזמן כאמור בסעיף זה

אין כדי למנוע מהוועדה לקיים את הגרלה שלא בנסיבות.

32. הארכת מועדים

ambil לגורע מילויים האמור במסמכי מכרז זה, ועדת המכרזים תהיה רשאית לדוחות כל אחד מהמועדים הקבועים במכרז זה, לרבות המועד האחרון להגשת החצעות, המועד האחרון להשלמת ההתקשרות לאספקת השירותים מושא המכraz וכיו"ב, ככל שתמצא לנכוון, ואף מספר פעמים. במקרה של דחיתת מועד במסגרת הלכתי המכraz, לפני בחרתו של מציע זוכה, תימסר הודעה בדבר דחיתת המועדים במסגרת פורסום באתר האינטרנט של המשרד. החלטה על דחיתת מועדים, לאחר בחרתו של מציע זוכה תימסר למציע הזוכה או למציעים אחרים, לפי הרלונטיות, בכתב ובהתאם לפרטי ההתקשרות המצוים בידי המשרד. על מועד ההגשה החדש אשר יקבע על ידי ועדת המכרזים, במידה שייקבע, תחולנה כל הוראותיו של מכרז זה, לפי העניין והרלונטיות, אלא אם כן קבעה ועדת המכרזים אחרת בהחלטה על דחיתת המועד.

33. הוראה מיוחדת למציע שחל שנייה באופן התאגדותו:

33.1 כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו, אלא אם הותר אחרת במפורש במסמכי מרכזי.

33.2 על אף האמור לעיל, במידה ומציג משנה את אופן פעילותו בשנים קודמות (מעבר לפעילויות בעסק מורשתה לפעילויות כתאגיד / פעילות במגזר שותפות / מעבר לפעילויות במגזר חברה אחת לחברה אחרת וכיו"ב) המרכז הרפואי יהיה רשייא להתחשב במידע שצבר המציג במגזר אופי פעילותו הקודמת, במידה ויסבור כי קיימת זהות משמעותית בין המציג לבין האישיות המשפטית האחראית במסגרת פעולתו במהלך שנים קודמות.

34. לעניין עידוד נשים בעסקים:

34.1 על מציע העונה על הדרישות בסעיף 2 בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר, לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על שימושם של המונחים: "עסק", "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" – ראה סעיף 2 בחוק).

34.2 מציע אשר עומד בדרישות אלו ימלא יצרף את נספח י"ב לעניין עסק בשליטת אישה.

35. ביטוח:

35.1 הקובלן מתחייב לעורך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם מספק ומבצע, עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל (להלן: "המזמין"), ככל שנוהגים בתחום פעילותו (לדוגמא: ביטוח חברות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חברות מוצר, ביטוח עבודות קבועה, ביטוח סחרורה בהערכה, ביטוח נאמנות או כל ביטוח כלי רבב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחרורה בהערכה, ביטוח מאנויות מקצועית/ מוצר, אחר לפי העניין), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפים של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ווועסקו על ידי הקובלן לבני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחוריותו בגיןם, וכן לדרוש מהם לעורך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילויות ולאחוריותם הישירה.

35.2 הקובלן יודא כי בכל ביטוחיו המתיחסים לשירותים נושא ההתקשרות (למעט ביטוח מסווג עבודה קבלניות/הקמה) המזמין יתווסף כמבוטה נוספת, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באוטו סוג ביטוח.

35.3 הקובלן יודא כי בביטוח מסווג עבודה קבלניות/הקמה, המתיחס לשירותים נושא ההתקשרות, יוכל המזמין וכן כל הקובלנים ובעלי המשנה, כמבוטחים נוספים.

35.4 הקובלן יודא כי בכל ביטוחיו המתיחסים לשירותים נושא ההתקשרות יוכל סעיף ויתור על זכות

התחלוף/הшибוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יהול בגין נזק בצדו).
35.5 המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישת.

נספח ב'

רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה

את ההצעה יש להגיש באמצעות מעטפה גדולה, עליה יש לרשום את שם ומספר המכרז.
בתוך המעטפה יש להגיש את המסמכים הבאים, לפי הסדר הבא בלבד :

- א. תעודהת התאגדות/עסק מורשה.
- ב. נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים (ככל שהמציע הינו חברה)
- ג. מסמכים להוכחת ניסיון המציע בהפעלת עסקים, ככל שיישנמ.
- ד. אישור ניהול פנקס חשבונות.
- ה. אישור ניכוי מס במקור.
- ו. תדפסי עדכונים ותשובה לשאלות הbhrrה.
- ז. מסמכי המכרז כשם חתומים בכל עמוד בחתימה + חותמת המציע וכשיהם מלאים במקומות הנדרשים.
- ח. כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין מפורשות בסעיף זה.

יש להקפיד על הגשת המסמכים בסדר זה בלבד!

אין לכורוך המסמכים!

אין לצרף עמודי שער/תוכן עניינים/דגלונים!

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת באגף הנהלה בבניין אשפו פנימי עד ליום _____.

נספח ג'

תצהיר פרופיל המציג ועמידה בתנאי הסף והצעת מחיר

אני הח"מ _____ נושא ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן:

1. אני משתמש ב_____ במציע ואני נציג המציג לצורך קבלת עדכונים ועריכת בירורים בקשר למכרז.

אלו פרטי יצירהת הקשר עמי:
טל: _____

טלולרי: _____

דוא"ל: _____

בפקס: _____

2. אלו פרטי המציג:

שם המציג _____
ח.ב. _____

כתובת _____

3. הריני להצהיר כי כל המסמכים, האישורים, ההיתרים והרישיותות המצורפים להצעת המציג הינם העתקים מצלומים של מסמכי המקור וכי נכוון למועד חתימתנו על תצהיר זה, הם תקפים וכי לא ידוע לי על כל סיגג, הגבלה, הוראה או תנאייה שיש בהם לפגוע בתקופתם.

4. כל הפרטים, הנתונים, הנסיבות וההתcheinויות הכלולים בהצעת הספק במכרז זה לרבות בהצעה הכספית המצורפת לו ובמסמכים הנלוים המצורפים להצעה, כפי שפורטו על ידי המציג נכוןים, מלאים, מדויקים ותקפים.

5. הצהרות המציג לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקבעים:

5.1. המציג הינו עוסק מורשה ובמידה והינו תאגיד – רשום במרשם התאגידים.

5.2. למציע אין חובות אגרה לרשות החברות ולא רשומה כمفרת חוק.

5.3. למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976 על שם המציג.

5.4. המציג, ובמידה והמציע הינו תאגיד – בעל השיטה במציע – אינו קרוב משפחה של עובד המרכז הרפואי ולצורך סעיף זה "קרוב משפחה = בן או בת זוג, לרבות ידוע הציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גישה, דוד, דודה, אחין, אחינית, חוותנת, חם, חמota, חתן, כליה, נכד או נכדה לרבות קרבה משפחתיות חורגת או קרבה הנוצרת עקב אימוץ"

5.5. המציג ובעל זיקה אליו לא הורשע בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987.

5.6. המציג מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998).

6. ניסיון המציג:

יש לפרט בטבלה זו עסקים נוספים אשר קיבלו שירותים או טובין מהציג ובמידת הצורך ניתן לצרף מידע על גבי דף נפרד :

<u>שם</u> <u>האתר/המוסד</u>	<u>מהות הפרויקט</u>	<u>תקופת ביצוע הפרויקט</u>	<u>פרט איש קשר אצל המזמין (שם, תפקיד וסלולרי)</u>

7. זהושמי, זו חתימתית ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אישור עוזץ

הנני מאשר כי ביום _____ הופיעה לפני מרגע' _____ אוטומטית זיהיתי
בנסיבות ת.ז. מס' _____ ואחרי שהזהרתיווה כי עליה להוכיח את האמת וכי
יהיה/תהא צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הניל' וחתמה/ה עליה

חתימה + חותמת

תאריך

נספח ד'

מפורט טכני – להתקנת מערכת קריית אחיות – כללי

מערכת קריית אחיות – כללי

35. מפורט טכני מיוחד לעבודות מערכת קריית אחיות-חולה

מערכת קריית אחיות (מצוקה)

תנאים כלליים

תאור העבודה

- ט. מערכת קריית אחיות המתוכננת להתקנה במבנה תהיה בעליתתו תואן ישראלי 110690 (החלף את תי'י 4517) ואו תואן אמריקאי ואו אירופאי.
- י. המערכת תהיה מושלבת, ותכלול אפשרות דיבור.
- יא. המערכת תהיה מבוססת על לחצני מצוקה בחדירים ובשירותים ומטען התרעעה קולית וחוזותית.
- יב. ההתרעה תתקבל בלוחות בקרה אשר יותקנו בתחנות האחיות בכל מחלקה, עם גיבוי הדדי בין מחלקות וגיבוי קבוע בעמדת הבקרה, או חדר אחיות ראשי. בכל אחית מעמדות הניל' יסומן המיקום ממנו הופעלת ההתרעה.
- יג. המערכת תכלול אפשרות לסימון נוכחות אחיות, קבלת קריאות מצוקה של צוות רפואי וככ'.
- יד. המערכת תכלול מחשב מרכזי אשר ירכז את כל הקרייאות, ינהל סטטיסטיקה שלhn לכל מחלקה בנפרד, יתրיע במקורה של זמן תגובה חריג, יאפשר קבלת דוחות שונים הנוגעים לפעולות המחלקה בהקשר לקריאות והפעולות הקשורות וככ'.
- טו. המערכת תהיה מערכת הילכתית, בעלית אישור להפעלה בשבת וב倡 מקובן ההלכה, או גוף מוסמך אחר, באישור המזמין.
- טו'. המערכת לא תיווצר ו/או תפותח באופן מיוחד למטרה זו אלא תהווה מוצר סטנדרטי של החברה שמצוירה מוצריםים להן.

במידה ולמרות האמור לעיל, מחייב המפרט המצורף שינויים קלים במערכות החברה, יצין זאת מגיש ההצעה כבר בהצעתו, עודטרם זכה בעבודה. פירוט השינויים ילווה בהדגשת השוני מהדרישה המקורית או מהצד הקיים ברשות המפקח לפסול שינויים אלה ולדרוש ציוד חליפי מקורי של הייצור בחו"ל או לחילופין לפסול ההצעה.

תנאי סט

- א. החברה המציעת תהיה בעלית ידע וניסיון של 3 שנים לפחות בתכנון, ההתקנה ושרות של מערכות קריית אחות, ותעסוק מערך עובדים מיומנים ובעלי ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה בתחום.
- ב. במסמכי ההצעה יש לפרט את מספר הטכנאים המועסקים ע"י החברה ולפרט את זמינותם באיזור הצפון.
- ג. החברה המציעת ביצעה ב- 5 השנים האחרונות 3 מערכות דומות ובהן כיספי של מעל 70% מהמערכת המוצעת.
- ד. מערכת דומה הינה בת 2 מחלקות, 80 שלוחות ראשיות, 30 שלוחות בחדרי אמבטייה, שבתית, כולל דיבור.
- ה. החברה תהיה בעלית הסמכה והרשאה מטעם הייצור להתקנה ותחזוקה למערכת.
- ו. החברה המציעת תהיה מחויבת במישרין כלפי בית"ח בכל התcheinויות המפורטות. בעצם הגשת ההצעה, מתחייבת החברה כלפי בית"ח למילוי כל הדרישות, לרבות למתן שירות ותחזוקה למערכת, ע"פ כל התנאים המפורטים.

אישורים

- א. המערכת תהיה בעלית TWO תקן 4517 או תקן אמריקאי, עםידה בתקנים אירופאים מתאימים, לשימוש במערכת קריית אחות.
- ב. מערך הטכנאים יהיו מוסמכים ע"י יצרן הצד לטיפול במערכת קריית אחות המוצעת. צילום תעוזות ההסכמה יצורפו להצעת הקבלן.
- ג. הייצור יהיה בעל הסמכה תקפה על פי תקן ISO 9000. צילום ההסכמה יצורף להצעה.
- ד. הקבלן יהיה בעל הסמכה תקפה על פי תקן ISO 9002. צילום ההסכמה יצורף להצעה.
- ה. המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרש הממצאת אישורים נוספים לאלה המפורטים לעיל וזאת כדי להבטיח התאמת המתקן לצרכים, תקנות וחוקים רלוונטיים הקיימים בארץ ובעולם.
- ו. הקבלן יצורף להצעה, על גבי נספח המצורף למפרט, רשימות 3 פרויקטים דומים עם ציון מספר מחלקות, מספר שלוחות, מספר שלוחות שירותים, דיבור, שבתית, משולבת, מקום התקינה, ממליץ (שם, תפקיד וטלפון).

תוצרת

כל ציוד המערכת יהיה מותczęת יצרן אחד, או מותאמת ע"י היצרן לפעולה משולבת ובעלתו תואם. שימוש בצד של יצורנים שונים אפשרי רק לאחר קבלת אישור של המפקח.

התאמה למסמכים

התכנון והביצוע יתאימו למסמכים כדלקמן:

- א. הנחיות משרד הבריאות.
- ב. כל תקן ישראלי רלוונטי בין שהוא מתייחס במישרין למערכות ובין שהוא כולל הנחיות כלליות הנוגעות למערכות ו/או לבנייה.
- ג. חוק ותקנות חוק החשמל.
- ד. המפרט הכללי, מוקדמות - פרק 00, מהדורות 2009.
- ה. המפרט הכללי למתכני חשמל - פרק 08, מהדורות 2008.

מסמכים נילוים להצעה לצורך אישור המערכת

הקבלן יצרף להצעתו המסמכים כדלקמן:

- א. תאור של המערכת המוצעת על מרכיביה השונים.
- ב. מפרטים טכניים של פרטי הצד המוצע.
- ג. מסמך המפרט אי התאמות בין הצעת הקובלן לתנאי מפרט זה.
- ד. אישורים כמפורט לעיל.

צروف המסמכים המפורטים בסעיפים קטנים א.ב. ו-ג. לעיל אינם משחרר את הקובלן מאיוזו שהיא דרישת המפרט. הקובלן חייב לבצע כל דרישת המפרט גם אם אינה מופיעה במסמכים המצורפים. מסמכים אלו באים רק כדי להסביר באופן כללי הצעת הקובלן.

חלופות

הקובלן רשאי ואף מזמין להציג שיטות אחרות מלבד המופיעות במפרט זה, במידה והן תמלאנה בדיקנות את כל ההנחיות והדרישות המפורטוות בו. במקרה זה יספק הקובלן תיאור טכני מלא של שיטתו, פרוספקטים, קטלוגים, אישורי תקינה ופרוט מחרירים בנפרד. כתוב הramento ימולא על פי הדרישות המקוריות במפרט. המזמין שומר לעצמו את הזכות לא לקבל את החלופה המוצעת.

תאום וביצוע העבודות

- א. הקובלן יבצע את העבודות תוך שיתוף פעולה ותואם מלא עם כל הגורמים הנוגעים לעבודתו וימנע מהפרעות לעובדה של קבלנים אחרים המבצעים בעת ובונה אחת עבודות במבנה או בסביבתו.
- ב. הקובלן ישתתף בישיבות ופגישות תאום בכל זמן שיידרש לכך.
- ג. ביצוע העבודה יעשה בתאום מלא עם לוחות הזמן וקצב ביצוע העבודות במבנה ובתאים הקבלנים השונים.
- ד. על הקובלן לנקחת בחשבון שהעבודות יתבצעו בנסיבות אשפוז פעילות בסביבת מטופלים וכל המשטמע מכך.
- ה. על הקובלן לנקחת בחשבון עבודה בשעות לא שגרתיות.
- ו. הקובלן ישא אחריות לריגימת כל נזק שייגרם על ידו או כפועל יוצא מעובודתו ויישא בעליות התקיון.

עובדדים

א. הקובלן יעסק מנהל העבודה, מומחה לעבודות אלו. מנהל העבודה ימצא באופן קבוע בمكان העבודה. ההוראות שתינתנו למנהל העבודה של הקובלן תחשבנה כאילו ניתנו לקובלן.

- יש לקבל אישור המפקח למנהל העבודה המוצע.
הקובLEN לא יחליף את מנהל העבודה בלי אישור המפקח.
במקרה ואחריו מינויו ימצא המפקח כי מנהל העבודה אינו מתאים לתפקידו, ירחיק אותו הקובלן ממקום העבודה וימנה אחר במקומו באישור המפקח.
הקובLEN יעסוק עובדים מקצועיים ומנוסים, במספר הדרושים, לשם קידום העבודה בקצב הדרושים.
על הקובלן להחליף לפי דרישות המפקח כל אחד מעובדיו אשר לדעת המפקח אינו מתאים לתפקידו.

חומרים וציוד

- א. בהגשת הצatto מאשר הקובלן שכלי החומרים, הציוד, וכל דבר אחר אשר יהיה עליו לספק לשם ביצוע עבודותיו, נמצאים ברשותו או באפשרותו להשיגם.
ב. כל ציוד ואבזר אשר בדעת הקובלן להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור המפקח, המתכן והאדראיכל לפני תחילת העבודה. הציוד אשר לא יאשר על ידם יסולק מיד מהמבנה.
ג. כל החומרים, האבזרים והמערכות אשר יספקו על ידי הקובלן יתאימו לדרישות מכון התקנים הישראלי, משרד התקשורות, משטרת ישראל ומכבי אש, ולדוגמאות אשר נבדקו ואושרו.

חלפים

הקובLEN מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מТАאים של חלקי חילוף ואמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל מיידית בכל תקללה שעלולה לקרות במערכות אשר יספקו על ידו, וזאת לפחות עשר שנים לפחות לאחר "גמר העבודה".

שלבי תכנון

- הקובLEN אחראי לתכנון המפורט לביצוע של המערכות.
בשלב התכנון על הקובלן להגיש לאישור המפקח:
א. עיקרי התכנון המפורט (סקימת מבנים).
ב. רשימת פעולות המערכת ביחס לכל מקום התרצה (חדר איסוף, שירותים, טיפול נマーץ, מרפאה ועוד).
ג. רשימה סופית ומעודכנת של הציוד המוצע.
ד. פרוט החומרים המוצעים לעבודות ההתקנה.
ה. תוכניות התקנה מפורטות AS-MADE, משורטאות בתוכנת אוטוקד 2000 לפחות.
ו. מפרט בדיקות קבלה.

בדיקות קבלה

- .א. עם סיום העבודה ולפני בדיקות הקבלה, יערוך הקבלן סדרת בדיקות וניסויים לבודיקת התאמת מרכיבי המערכת לדרישות וליעוד, וכן בדיקת פעולה של המרכיבים.
- .ב. בדיקות אלה יתועדו ע"י הקבלן ויוגש למפקח במועד בדיקות הקבלה.
- .ג. הקבלן ימסור את המערכת – קריאת אחות - לבדיקה של מעבדה מוסמכת. הקבלן אחראי לקבלת אישור המעבדה המוסמכת, ללא הסתייגויות.
- .ד. בדיקות קבלה של המערכת יבוצעו ע"י המפקח והמתכנן ובהשתתפות הקבלן. הבדיקות יערך לאחר בדיקת המעבדה המוסמכת כמפורט לעיל.
- .ה. בדיקות הקבלה יכללו הן ביקורת של התקנות והן בדיקת הביצועים. הקבלן ידאג לכל הצדדים והמכשירים הנדרשים לצורך בדיקות אלו.

ספר מיתקן

לקראת בדיקות הקבלה על הקבלן לספק טיווח של ספר מיתקן הכלול:

- .א. הוראות הפעלה מפורטות של המערכות בעברית.
- .ב. תאור טכני מפורט של המיתקנים והצדדים והסביר פועלם – בעברית.
- .ג. מערכת תוכניות "עדות" (AS MADE) מעודכנות, הן על גבי מדיה מגנטית והן בהעתקות. התוכניות ישורטטו בתוכנת "אוטוקד" גירסת חלונות.
- .ד. פרוט לוחות חיבורים.
- .ה. תרשימי זרימה עקרוניים.
- .ו. BLOCK DIAGRAM.
- .ז. תוכניות הרכבה של הצד.
- .ח. אפיקונים ודיגרמות עם ציוו נקודות העבודה לכל מערכת ואבזר.
- .ט. ספרי היצרנים המקוריים של הצד המשופק לרבות ספרי MANUAL וספרי INSTALATION.
- .י. הוראות אחזקה המיועדות לאפשר לאנשי האחזקה של המזמין החלפת יחידות פגומות.
- .יא. מפרט לשירות/אחזקה מוגנת, כולל רשימת חלפים מומלצים.
- .יב. תעוזות בדיקה כנ"ל.

הקבלן יבצע תיקונים, שינויים ותוספות בספר המיתקן לפי דרישות המפקח והמתכנן.

לאחר ביצוע התיקונים יספק הקבלן 4 עותקים של ספר המיתקן.

הדרך

- .א. על הקבלןקיימים 4 קורסי הדרך לאנשי התפעול והاخזקה של הבניין. קורסים אלה יקיימו אצל המזמין במועדים שיקבע על ידו. במסגרת הקורסים יודרכו האנשים על תוכנות המערכות ומרכיביהן, טיפול בתקלות בסיסיות, החלפת יחידות פגומות ופעולת המערכות. הקורסים יהיו ברמה נאותה עם אבורי הדרכה נאותים, ובהשתתפות הצוות ההנדסי שתכנן והתקין את המערכת.

- .ב. אחת לשנה במשך תקופה האחריות, בתום השנה, יקיים הקבלן הדרכה לעובדי המזמין לגבי השימוש במערכת. הדרכה תיערך לאחר תאום מראש, במתקני המזמין ותעשה עם אמצעים הולמים כגון מחשבים, שקפים, שרטוטים והנחיות בכתב.

הקורסים יהיו ברמה נאותה עם אבורי הדרכה נאותים, ובהשתתפות
הוצאות ההנדסי שתכנן והתקין את המערכת.

גמר העבודה

בסיום בדיקות הקבלה ולאחר קבלת התיעוד המתאים יקבל הקובלן אישור בכתב
על "גמר עבודה".

יום עבודה

הקובלן ינהל יומן עבודה מסודר שבו ירשם כל מה שנעשה מידיו ביום, מספר
הפעלים המועסקים, החומריים והሞচרים שימושים בהם. הימן יעמוד
לרשوت המפקח ולבדיקתו בכל עת שיחפש בכך ולא כל תאום או הודעה מראש.

שירות, אחריות ואחזקת

א. על הזוכה לספק מענה זמן לטובת דיווח וטיפול בתקלות בימים
א-ה בשעות 00:00 – 17:00
ובימי ו' בשעות 00:00 – 12:00
כמו כן על הזוכה לספק פרטי איש קשר אשר יוכל לתת מענה לתקלות קריטיות ביותר.
בנוסף.

א. הקובלן יתקן על חשבונו כל תקלת או פגס במערכת שיתרחשו בתוך 36
(שלושים ושישה) החודשים הראשונים ממועד "גמר העבודה" ("תקופת האחריות").
תיקון הפגמים יבוצע בשטח המזמין ובעבודה רצופה.
במקרה של חילוקי דעת על סיבת תקלת או פגס במערכת יקבע בית החולים
אם התיקון הינו במסגרת אחריות הקובלן.

ב. הבעיות לקרה בנושא תקלות תהיה כזו שתכנים יגיעו למקום
ההתקנה לצורך תיקונים:

(1) תוך 4 שעות לכל היותר מקבלת הודעה המזמין על תקלת **קריטית** במערכת (בכל
שעה משעות הימה לרבות שבתות וחגים).

כתקלת קריטית תחשב כל תקלת שבה מושבתת כליל או חלקית המערכת ;

(2) בתוך 24 שעות מקבלת הודעה המזמין על תקלת רגילה. כתקלת רגילה תחשב
תקלת כדוגמת אי פעולה של פריט בודד, אשר אינו משבית את פעולת כלל
המערכת. הודעה טלפונית למשרדי הקובלן תחשב כהודעה על תקלת.

ג. הקובלן ינהל יומן תחזקה בתקופת האחריות. הימן ימצא בראשות נציגי
המזמין וירשם בו כל תקלת, אירוע, טיפול והחלפת חלקים אשר יעשו
במערכות. הרישום יערך ע"י נציג הקובלן ויושר ע"י נציג המזמין. יומן
זה ישמש כבסיס לביקורת הסופית בתום תקופת האחריות.

ד. בתום תקופת האחריות תיערך בדיקה סופית למערכות. יבדקו כל
הסעיפים אשר נרשמו ביום האירועים או ביום המזמין במהלך תקופת
האחריות ותיערך בדיקת ביצועים בפועל של המערכות.

לאחר אישור היועץ ונציג המזמין, כי כל התקנות וההערות תוקנו וכי הביצועים עומדים במפרטים, קיבל הקבלן תעודת השלמה סופית. המזמין רשאי לדרוש ביצוע בדיקה כנ"ל בכל סוף שנה משנהות האחריות וזאת ללא תוספת מחיר.

- ה. לאחר הפעלת המערכת, הקבלן יבצע ביקורות וטיפול מונע במערכות לפחות פעמיים בשנה, במרווח של 6 חודשים בין ביקורת לביקורת לכל היותר. ה. הביקורת והטיפול יבוצעו על פי הנחיות יצרן החיזוד, תוך תאום מוקדם עם המזמין.
- ו. הביקורות יכלול טיפול מלא של תחזקה מונעת בכל מרכיבי המערכת לרבות בדיקת סידורי ההתקנה, החלפת חלקים, תיקון, מדידה, ציול, ניקוי, ניסוי, בדיקת הכלבים והצנרת המקשרים בין האבזרים ללוחות הבדיקה.
- ז. הביקורת והטיפולים יבוצעו במהימנות גבוהה, ע"י טכנאים מודפסים, המכירים היטב את המיתקן ומרכיבי המערכת, תוך שימוש בכלים ובמשדרים מתאימים.
- ח. המזמין יודיע לחברת מיד על כל שריפה, פגס, קלקל או תקלת אשר תתגלה במערכת.
- ט. אחריות הקבלן לא תחול במקרים הבאים:
- (1) שימוש במערכת באופן שנוגד להוראות הפעלה והנחיות השימוש שנמסרו ע"י הקבלן למזמין ;
- (2) פגיעה בצדון ;
- (3) ביצוע פעולות תחזקה וטיפול במערכת ע"י גורמים בלתי מורשים לכך.
- עbor החומרים שעל הקבלן לספק בגין תיקון תקלת שאינה במסגרת האחריות (כנ"ל) תשולם לקבלן תמורה על פי המחיר בכתב הכספיות. בהעדר מחיר בכתב הכספיות יקבעו המחיר על פי "డקל" עם הפרחה של 15%.
- ג. באם במהלך 6 חודשים (בין שני מועדי ביקורת שגרתית וטיפול מונע) יתגלו פגמים, תקלות או תפקוד בלתי אמין של המערכת אשר יצריכו הזמנת טכני שלוש פעמיים לתקן התקלות, יבוצע טיפול מלא כולל וזאת בתוך 24 שעות לכל היותר ממועד הביקור השלישי של הטכני.
- יא. על כל פעולה במערכות, (תיקון, טיפול או אחיזה מונעת) יימסר דוח מפורט בכתב למזמין. הדוח יכלול את כל פרטי העבודה שבוצעה, החלקים בהם נעשה שימוש ועבודות אשר נשארו להשלמה. הדוח יוגש למזמין - 2 עותקים לפחות, מהם אחד ישאר בידי המזמין בORITY עצמו ואילו הנותר יוחזר לקבלן כשהוא חתום ע"י נציג המזמין.
- יב. מחיר ההצעה יכלול שלוש שנות אחריות ושלוש שנות שירות ואחיזקה העובדה".
- יג. הקבלן יציג מחיר לשירות, אחריות ואחיזקה לתקופה נוספת מטעם תקופת האחריות ועד 10 שנים ע"פ הסכם שיתחדש מדי שנה, ע"פ המפורט לעיל לגבי תקופת האחריות ובפרק תחזקה להלן.

מרכבי המערכת - תואר כללי

- א. יכולת הפעלת מערכת ב프וטוקול IP/TCP עד לרמת הרכיב הבודד.
- ב. תשתיות IP סטנדרטיות (7/6/5E/Cat5) עם חיסכון בכבליה ע"י שימוש בסוויצ'ים.
- ג. גישה מרוחק "מלאה" באמצעות דפסן WEB פנים ארגונית לצפייה בדוחות קריואוט וnochות אחوات, רישום תקלות וביצוע פעולות לתקן מרוחק.
- ד. ריכוז התשתיות בחדר השירותים/מחשב של המבנה.
- ה. יכולת שליטה ובקרה וקבלת נתונים בזמן אמת עד לרמת הרכיב הבודד.(זיהוי תקלת ע"י המערכת ולא ע"י הלוקה).
- ו. יכולה הפעלת "תזכורות" למשימות בעדיות.
- ז. יכולה לקבל קריאות בהיח' שליטה חריטית במקביל לשיליטה המחלקטית - שיטת עבודה לפיה אחوات יכולה לשולט מכל חדר למעשה בתמונה המצב ולתת פתרון ללא צורך לחזור לדפק ראשי מפנل שליטה חרדי.
- ח. פרישת מערכת במקביל ויצירת גיבוי מלא לכל רכיב ורכיב ובכל תרחיש אפשרי, כולל שתקלה/השבה/פגיעה ברכיב לא תשפיע על פעולות שאר המערכת.
- ט. קבלת הטראה בזמן אמת על תקלת ותאור שלא.
- י. יכולה לחבר למכשור רפואי כגון מד טיפות לקבלת הטראה על חוסר בנזולים, אופציאוני.
- יא. יכולה לחבר לאלמנטים חיוניים כגון: מיזוג, חשמל, תריס חשמלי וכו' לשיליטה ע"י המטופל, אופציאוני.
- יב. יכולה להתממשקות מוכחת למולטי מדיה/טלפוןיה באופן אינטגרלי.
- יג. שילוב קריאות החיהה במערכת.
- יד. משק עברית באופן מלא בכל רכיב המערכת, כולל חיוי ביחידת השיליטה המחלקטית על אירועים שונים ע"ג מסך התצוגה בתצוגה גרפית.
- טו. אופציה ליכולת דיבור ממיתת החולה לעמדות השיליטה מאቢזך קצה.
- טו. ניתן לשלב למערכת רכיבים אלחותיים ואף לחצני צמיד לקשישים וכו'-הקריאה כוללת זיהוי השicityות למיטה.
- יז. המערכת תוכל עמידה בתקני סטריליזציה כולל עמידה מוחלטת של הצווד בשימוש עם חומרי חיטוי.
- יח. המערכת תוכל לאפשרות תוכנתית קלה לשינוי יעוד חדרים למחלקות באופן גמיש ועצמאי.
- יט. שרת מרכזי לרכיבי הקריאות אשר כולל את בסיס הנתונים, קבצי היסטוריה, וסטטוס של כל רכיב במערכת, וכן מדפסת אינטגרלית או חיבור למדפסת.
- כ. יחידת ריכוז קריאות ממוחשבת כולל אפשרות קשר דיבור דו-כיווני, משולבת בריהוט, בתchanות האחיות.
- כא. שלט דו כיווני, תלוי מהתקורה, במיקום מרכזי במסדרון, עליו יוצגו מספרי החדרים / מיטות מהם מתאפשרות קרייאות, מלווה בצתוף לכל קריאה חדשה.

כב. מנורת מסדרון, מעל או ליד דלת החדר או השירותים, בעלי עד חמיש שdots או חמישה צבעים לסימון החדר ממנו נתקבלה הקרייה עברו, נוכחות אחות, CODE BLUE, שירותים, קרייה ממיטה, קריית שירות, הסימון באם הקרייה מהחדר או מהשירותים תהיה שונה בוסף יהיה סימון נוכחות איש צוות ומצוקה של איש צוות.

כג. ייחידת דיבור דו כיווני, משולבת עם לחץ קרייה, לחץ שיחזור "רישט", מפסק "פרטיות" (אופציה להחלטת המזמין), לחץ "צוות" ומונרת סימון קרייה, היחידה מותקנת כשהיא שקופה בתוך קופסת "גוויס" או תיבת ייעודית.

כד. לחץ קרייה, שקווע, מותקן ב קופסת "גוויס", או בתוך פס אספקה, לפי המקרה. כמו כן יכול להלחוץ שקע לחיבור לחץ קרייה "אגס" המותקן ע"ג בבל.

כה. כבל להלחוץ והתקע יהיה מסווג נשלף במשיכת ליח' המיטה ותכלול התראה במקרה של ניתוק היח' .

כו. לחץ קרייה בשירותים, מופעל באמצעות חוט משיכה, מותקן תיבה שקופה "גוויס" או 55 Ø , הלחוץ מסווג מוגן מים ואדים, ברמה IP65 לפחות.

תכונות עיקריות של המערכת

א. קרייה שתתקבל ביחידת הריכוז הרלוונטיית בצדון מספר החדר והמיטה ע"ג צג בתצורה גרפית.

(אופציה מועדף - שם החולה, המתוכנת מראש במערכת), מיקום הקרייה - שירותים או מיטה, ותלווה בזמינים התראעה למשך מספר שניות (ניתן לכיוון) אשר מושתק בעת שעונים, או מושתק ומת:red מידי פרק זמן.

ב. כל קרייה "חוצה" תופיע ע"ג הצג עד לבצע השתקה ע"י המפעיל ולאחר מכן תוכנס לשכב תצוגה של כל הקריאות "הפתוחות" (אשר טרם בוצע להן).RESET

ג. כל קרייה חדשה תלווה בזמינים מחדש. עצמת הזמינים תהיה ניתנת לכיוון מראש, עפ"י דרישת המזמין.

ד. לאחר קבלת הקרייה תהיה אפשרות יצירת קשר דיבור אל החדר, ליחידת דיבור אשר תותקן במקום מרכזי, ותופעל אוטומטית לכל אחת מהميدות בחדר בלי ישיה צורך בהקלדת מספר החדר.

ה. קרייאות שאינן נעות תוך פרק זמן נתון (ניתן לשינוי) תועברנה ליחידת ריכוז קרייאות "שכנה" (מחלקה אחרת) - עפ"י הrogramma שתוכנובה ע"י המזמין.

ו. נוכחות איש צוות בחדר, לאחר שלחץ על לחץ "צוות" (או לחיצה נוספת על לחץ הקרייה) תציג ביחידת הריכוז את מיקומו.

ז. קרייה לעזרה של איש צוות תתבצע ע"י לחיצה נוספת על לחץ "צוות", או לחיצה על לחץ אלחוטי אישי, או לחיצה נוספת על לחץ המיטה. ייחידת הריכוז תציג את מיקומו של איש הצוות.

ח. תהיה אפשרות בחירת סטטוס פעולה למערכת, הון ברמת חדר והן ברמת מחלקות קבועות לקביעת מצבים קבועה - גיל, מועדף, VIP וכדי. לכל מצב קבוע, עפ"י הrogramma

שתוכנבת ע"י המזמין ותהייה ניתנת לשינוי, באם ריסט יבוצע רק מהחדר או מיחידת הריכוז.
לקריאות מסווגים לא ניתן יהיה בשום מקרה לבצע ריסט מיחידת הריכוז אלא מקום הפעלת הקריאה.

- .ט. המערכת תפעל בשיטת ADDRESSABLE, כך שלולאת חיוט אחת (IP) תרכז נתונים מהחדר אחד או מקבוצת חדרים.
- .ג. החיווט יועבר ב- CLASS A כך שתקללה (קצר או נתק) בחיווט לא יגרמו להפסקת פעולה המערכת והקשר עם החדרים וכן אף תודיע על מקור התקלה ברמת הרכיב ביחידה המרכזית.
- .יא. כל קווי המערכת יהיו מוגנים. חיווי על מקום התקלה יתקבל ביחידה המרכזית.
- .יב. קיבול המערכת כ- 1000 אלמנטים (כתובות).
- .יג. המערכת תזון מרשת החשמל וכן מספק כח/מצברים עצמאים - נטענים אשר יאפשרו פעולה המערכת משך 10 שניות ללא הזנת חשמל, כולל כ- 100 קרייאות.

תכונות עיקריות של היחידה המרכזית

- .א. התוכנה תהיה מבוססת על "חלונות" גירסה עדכנית בית החולים אשר את התאמת הגרסה, ממשק הפעלה יוצג לאישור המזמין .
- .ב. התוכנה ו/או המערכת תהיה ידידותית, בעלייה ממושך משתמש נוח וקל לשימוש.
- .ג. התוכנה תכלול אפשרות תצוגה גרפית של מקום הקרייאות ומיקום איש הצוות ע"ג תוכנית המחלקות על גפי סינופטיקה.
- .ה. אפשרות השימוש בקבצי היסטוריה יהיו אף הם ידידותיים וניתנים לשילפה ושימוש קל ומהיר.
- .ז. תהיה אפשרות הדפסה של כל דוח במספר פורמטים, אשר יוגדרו יחד עם המזמין, ע"י מדפסת אינטגרלית או מדפסת חיצונית אשר תיעוד להדפסות המערכת ותספק חלק בלתי נפרד, בנוסף, המערכת תהיה מושק שיאפשר שליחת דוחות בדוא"ל.
- .ח. המערכת תכלול מושק להפעלת מערכת אלחוטית להעברת הקרייאות ב"אין מענה" וכן מושק להעברת הקרייאות לטלפונים סלולריים, כולל אופציה לאפשרות קשר דיבור דו ציוני בין המקלט או הטלפון לחדר הקורא.
- .ט. המערכת תאפשר קבלת דוחות על כל הקרייאות שנתקבלו בחולנות זמן, מחלקות, חולה ספציפי ועוד, כולל זמן התגובה לכל קריאה וכן אפשרות ביצוע סטטיסטיקות שונות בחתכים שונים, בהתאם על הנתונים הנ"ל.
- .ו. המערכת תתחבר לרשת TCP/IP הניתנת לשילטה מרוחק לתפעול ובבחינה.

תכונות עיקריות של יחידת ריכוז קרייאות (קונסול)

- א. כאמור קריאות תתקבלנה ביחידות ריכוז הקריאות הן בתצוגה דיגיטליית הכוללת את מס' החדר ומס' המיטה ו/או שם החולים, מיקום הקריאה והן בזזום מתחדש.
- ב. הגדרות התפעול של כל אחת מהיחידות יוגדרו ספציפית עפ"י תאום עם המזמין ועל פי דרישותינו.
- ג. התצוגה האלפא נורמת תהיה ברורה, בעברית באותיות שגודלה 8 מ"מ לפחות.
- ד. התראות יתקבלו על פי עדיפות כדלקמן :
- (1) קריאת חורים (בקשת סיוע של איש צוות, CODE BLUE) ;
 - (2) קריאה משרוטים ;
 - (3) קריאה מחדר ;
 - (4) תקלת.
- קריאה בעדיות גבוהה תדחה קריאה קודמת, גם אם עדין לא נעשה אישורו (ACKNOWLEDGE).
- שתי קריאות באויה רמה עדיפות לא ידחו אחת את השניה.
- היחידה תהיה מסוג המאפשר התקנתה בתליה או שקוועה בקייר, מונחת עיג השולחן או משולבת בריחוט, לרבות בשולחן "19".
- ו. היחידה תכלול שפורת ותאפשר לקיים כל שיחה על פי בחירת המפעיל, דרך השפורת או דרך רמקול - מיקרופון פתוחים.
- ז. הפעלה תהיה נוחה ו פשוטה, יידוזית למשغיל ולסביבה.
- ח. תהיה אפשרות וויסות עצמת השמע.
- ט. תהיה אפשרות וויסות בהירות התצוגה.
- י. היחידה תכלול לוח מקשים אשר יאפשר ליווזם שיחה לחדרים המוגדרים.
- יא. חיבורו היחידה אל החיווט המגיע מהמערכת המרכזית יעשה בתוך תיבת חיבורים/רוזטה, ממנה יקשר אל היחידה כבל גמיש.
- יב. השפורת תתחבר אל גוף המכשיר בכבל גמיש, מסולסל, באורך 1.5 מטר לפחות.
- יג. היחידה תחבר בעזרת תקע תקני לשקע המשולב בדלתק אחות.
- ה. תהיה אפשרות בחירת סוג צלצל לכל תרחיש ותרחיש שונה.

שלט מסדרון

- א. השלט מיועד להציג קריאות שהתקבלו במערכת ע"מ שאיש סגל בצדתו מחדר כלשהו יוכל לראות קיום קריאות נוספת, עוד קודם שחזור לתחנת האחות.
- ב. השלטים יותקנו בתליה מהתקרה האקוסטית או מהקייר, עפ"י דרישת המזמין ו/או האדריכל.
- ג. גודל הספרות 10 ס"מ לפחות.
- ד. תאורתו של השלט תהיה דו צדדית ותאפשר ציפוי נוחה למרחק שעולה על 20 מטר, בתאורה מלאה (lux 600 ויותר).

מנורות מסדרון

- א. המנורה תותקן מעל דלת החדר או לצידה, או לחילופין מעל דלת השירותים ומיעודת להציג קריאה שהפעלה מהחדר הנ"ל.

- ב. המנורה תהיה בעלת עדשה מעוגלת או מושולשת המאפשרת זיהוהה בעת שהיא דלוכה מכל קצוות המסדרון, למרחק שעולה על 25 מטר, בתאורה מלאה (מעל lux 600).
- ג. המנורה תהיה בעלת חמש שdots לפחות ע"מ להפריד בין קריאות מהחדר ומהשירותים, וכן להציג נוכחות איש צוות בחדר ו-E CODE BLUE. המנורה תשתלב בתיבה סטנדרטית 55 Ø אשר תותקן ע"י החשמלאי, לחילופין במידה ונדרשת תיבת מיוחדת, תותקן התיבה ע"י קבלן המערכת.
- ד. בהפעלת קריאת חרום מהחדר המנורה תהבה (צבע הנורות יקבעו ע"י המזמין).

יחידת חדר "ראשית"

- א. כאמור היחידה תכלול סידורים לחברו יחידת דיבור דו כיווני בעוצמה (לא אפשרות כיוון מקומית גלויה).
- ב. אם יידרש לכך, היחידה תכלול צג דיגיטלי LCD בעברית מלאה התאפשר לצוות להבחן בקריאות מכל שאר החדרים מבלי לעזוב את החדר הנוכחי ולהגיע בהתאם וכן, בבדיקה מקום צוות.
- ג. כן תכלול היחידה לחץ קריאה, צבע אדום, לטובת הפעלת קריאת צוות.
- ד. בנוסף תכלול היחידה לחץ ריסט, (צבע ירוק) / לחץ נוכחות צוות.
- ה. בעת שהיחידה במצב "nocחות צוות" ומתקבלת פניה ממכשיר הריכוז תשמע בחדר צפירה.
- ו. בנוסף תכלול היחידה נורת סימון "הפעלה" -צבע אדום או ירוק, בגודל שתאפשר לראות בבהירות בעת שהנורה דולקת.
- ז. היחידה תותקן כשהיא שקופה בקיר, בתוך קופסת "גוויס" או תיבת ייעודית אשר תספק ע"י קבלן המערכת (ע"פ בחירת המזמין).
- ח. הפנל הקדמי ו/או הדפנות לא יכולו כל ברגים או עצמים בולטים שנייתם להיות בהם, או עשויים להפריע בעת ניכוי קירות החדר.

לחץ קריאה

- א. שקע ייחידת לחץ הקריאה יותקן ליד המיטה כשהיא שקופה בפס האספקה, בתוך תיבת "גוויס", באופן שיאפשר הפעלה קלה ונוחה אך ללא שיגרמו הפעולות שווא.
- ב. התקנת היחידה תהיה באופן שלא יפגע או יפריע למערכות האחרות המותקנות בפס.
- ג. ראש לחץ הקריאה יהיה צבוע באדום ועשוי מחומר גמיש עם סמל אחות משולב נורית לזיהוי.
- ד. ליחידה תהיה נוריתצבע אדום אשר תדלק עם הפעלת הלחץ, לצוון הקריאה.
- ה. ליחידה יהיה מחבר - שקע לחבר לחץ מיטלטל, ע"ג כבל. לחץ המיטלטל יתחבר במקביל ללחץ הקריאה.

- ו. חיבור לשקע באמצעות כבל חיבור באורך של לפחות 2.5 מ' עם תקע RJ45 אשר מוגן בפני ניתוק במשיכה.
- ז. הפעלת לחץ מיטלטל_TD לתקן נורית הציון ומנורת המסדרון.
- ח. מחיר היחידה יכול את מחיר התיבה (במידה ונדרשת תיבה שונה מקופסת "גוויס") וכן את השקעתה בתוך פס האספקה.
- ט. הלחץ יהיה בנוי במבנה פלסטי קשיח עמיד בפני חבות.
- ו. שליפת התקע מהSKU תגרור הפעלת "קריאה" או התרעת "תקלה".
- כ. כבל הלחץ יהיה מוגן נתק/קצר.

לחץ קריאה מיטלטל

- א. אורך כבל חיבור הלחץ יהיה של כ- 2.5 מ'.
- ב. חיבור הcabbel ליחידה יהיה באמצעות התקע רב פיני הבניי למשיכה מבלי שיווצר נזק לאביזרים.
- ג. משיכת חוט הלחץ המיטלטל תגרום לשליפתו מהSKU מבלי לגרום נזק ליחידת הקריאה או לתקן הלחץ בהתקן הבניי לכך.

יחידה ביטול קריאה בחדר או בשירותים (RESET)

- א. תוכון בכניסה לחדר או שירותים נפרד.
- ב. היחידה תהיה מטיפוס "SKU" כך שלא תופעל בעבר אנשים או עגלות לתוך החדר.
- ג. ייחידה שתותקן בשירותים תהיה מוגנת מים בדרגת הגנה IP65.

לחץ קריאה בשירותים

- א. בחדרי השירותים יותקו לחץ קריאה אשר יאפשר קריאה ע"י חוליה במצוקה.
- ב. הלחץ יותקו במקום אשר יאפשר הפעלתו מההתנוחה הטבעית של הגוף במקום בו היא תותקן - בית שימוש, מקלחת או אמבטיה.
- ג. הלחץ יהיה מטיפוס "מוגן מים" ויהיה אטום לחדרת מים או אדים, ברמת IP65.
- ד. הפעלת הלחץ באמצעות חוט משיכה בעל אורך ניתן לכיוון ובעלת סופית בקצת.
- ה. עם הפעלת לחץ השירותים תדלק נורת המסדרון וכן ציון שונה ביחידת ריכוז הקרייאות ותצוגת המסדרון, המבדיל קריאה מהשירותים הקריאה מהחדרים.
- ו. אביזר הלחץ יותקן בkopfesa שקופה בקיר גבס או בטון בהתקן "גוויס" ואו קופסת Ø 55 ותוחזק בעזרת ברגים לקיר.

תג אלחוטי למחרת, יילודים ואו קשיישים

- א. התגים האלקטרוניים יהיו שני סוגיים, על-פי בחירת המזמין :
 - 1) כדוגמת שעון או נתונים עונדיים על היד או תלוי ברכzuעה על הצוואר או החgorה;
 - 2) תג המוצמד בחבק ליד או רגל.
- ב. התגים יהיו מסוג אינפרא אדום, RF, Wi-Fi מותאמים ליחידות הקליטה.

- ג. הלחיצים יהיו מצוידים בסוללה בעלת אורך חיים של מעלה מיננה.
- ד. לפני תום חי הסוללה ישמע הלחץ צפוף התרעה או לחילופין יפעיל התרעה במחשב.
- ה. כאופציה יוצע עבור האחיזות תג המאפשר בנוסך לחיצה לבקשת עזרה.
- המערכת במקרה זה תהיה מותאמת לקבלת החיווי הנוסף.

מערכת קבלת אזהות אלחוטיים

- א. כאמור המערכת תאפשר קבלת והציג מקום של כל תג בכל זמן, וכן הצגת עזיבת תג בחדר היולדים אם וכאשר איןנו מלווה בתג נוסף המティיר את התנועה הניל'..
- ב. המערכת תפעל באמצעות מפות סינוופטיות בהן יצוין מספר החדר ממנו התקבלה הקריאה או בהם שווה תג.
- ג. תהיה אפשרות לבחירת התגים המזוהים ומיקומם מוצג לאלה שימושיים רק לאיומות הוצאה תג מפוקח מהחדר.
- ד. המערכת תהיה מתוצרת מוכרת וידועה, בעלי נציג ועובדת שירות בישראל.
- ה. הגדל הפיזי של התג יהיה כזה שלא יכוביד ויקשה על נשיאתו עיי' היולדים ו/או אנשי הוצאות. כי"כ יכול המכשיר מנשא/סידור קשירה מתאים.

דרישות מכלל המערכת

- א. המערכת תהיה מיועדת לפעולה רצופה 24 שעות ביום 365 יום בשנה.
- ב. המערכת תפעל במתח הרשת VAC 230 $\pm 4\%$ - 50Hz 50Hz, וכן במתח 48/24 VDC (אספקט מצלבים), בעלי קיבול שישפיק להזנת המערכת במשך 24 שעות לפחות, ובתוכן 50 קריאות לפחות.
- ג. טמפרטורת עבודה $+60^{\circ}C - 0^{\circ}C$, לחות יחסית עד 95% +.
- ד. תקלת בשולחה לא תמנע את פעולה השולחות האחרות.
- ה. המערכת תבצע "בדיקה עצמית" לזיהוי תקלות ביחידות החדר והחיוט.
- ו. האינפורמציה האగורה במערכת לרבות התוכנית הבסיסית, רמות שירות של כל מיטה, מעבר אוטומטי לעמדת ראשית וכו' לא ימחקו בהפסקה באספקת זרם החשמל או תקלת במצבים.
- ז. כל הנוריות בהן יעשה שימוש במערכת יהיו בעלי חוט להט כפול, או נוריות כפולות אותה מטרה וזאת ע"מ להבטיח פעולה רצופה ותקינה של המערכת. לחילופין יעשה שימוש ב-LEDS מתוצרת מוכרת ואמינה.
- ח. כל הלחיצנים בהם יעשה שימוש יהיו בעלי לחיצה רכה - "דרך ארוכה" כך שימנעו ככל האפשר לחיצות סրק.
- ט. הלחיצנים יהיו מיועדים למספר רב של פעולות (10 בחזקת 8 לפחות).
- כל מרכיבי המערכות כגון לחיצים בחדרים וליד המיטות, לחיצי "шибورو", נוריות פרוזדור וכו' יותקנו לתוכן תיבות בסיס מותאמות אשר יותקנו אל הקיר בעורות בריגים ותפסים פלסטיים (דיבלים מתאימים ליעוד) 2 לפחות, ו/או עיי' בטון (יחידות שקוועות),

- באופן שיבטיה כי לא יתלווה מהקייר בפעולה רגילה ובהפעלת כח רגיל הנובע מאופי הפעילות במקומות (הזוזת מיטות, צבע, ניקיון ועוד').
- התקנת תיבות והשקעתו בקייר כוללת במחירות האבזר.
- כל הסימונים ע"ג היחידות המרכזיות, יהיו בעברית ובשפה נוספת נוספת על פי בחירת המזמין,
- חרוטים או מוטבעים בהדפסת משי ע"ג הפnel או ע"ג לוח סנדוויץ המודבק אל הפnel.
- כל הסימונים המתקבלים במערכת יהיו בספרות.
- יב. במידה ויעשה שימוש בסימונים אלו נומריים הם יהיו בעברית.
- יב. כל הסימונים ביחידות החדר וליד המיטות יהיו בעברית או כל שפה אחרת על פי הגדרת המזמין.
- יג. כל ברגי החיזוק ביחידות השונות יהיו שקועים וישרים עם פני היחידות.
- יד. התקבות תהינה בעלות פינות מעוגלות.
- הברגים וחלקי מתכת אחרים במערכת בהם יעשה שימוש יהיו בעלי ציפוי הגנה למניעת חלודה, צבועים בצבע אפוקסי קליי בתנור ע"ג 2 שכבות צבע יסוד. הצבע יהיה מותאם לצבע היחידה כולה.
- טו. הצד האלקטרוני יורכב ע"ג מעגלים מודפסים, נתקים, המאפשרים אחזה ושרות מהירים.
- טו. מעגלי אודיו יהיו מופרדים מעגלים מיטוג.
- טו. המערכת תהיה מוגנת נגד הפרעות RFI.
- יז. כל היחידות תהינה מוגנות בפני קצר או נתק. לא יגרם להן נזק כתוצאה מכך, לא תופסק פעולה המערכת אלא של היחידות הקשורות לקבל הספציפי שניזוק ותתobel התרעעה מיידית על התקלה.
- יח. המחיר המוצע יכלול את כל עבודות ההכנה, ההתקנה, הכוונון וההפעלה הנדרשים לשם מסירת המערכת במצב פעולה תקין וモתאים לדרישות הספציפיות של המזמין בכל אתר.

חוiot והתקנה

- א. החיוiot יועבר בctrine או תעלות שיוכנו ע"י אחרים או בתשתיות שיוכנו ע"י הקבלן בשילוב עם אספקת והתקנת המערכת.
- ב. החיוiot יבוצע בקבל תקשורת תקני לרשת IP (Cat5/5E/6/7).
- ג. במידת הצורך, ועל פי הנחיות היצרן, יעשה שימוש בcablings מסוככים.
- ד. כל החיבורים יעשו בתוך האלמנטים או בתיבות חיבורים מיוחדות שיותאמו למטרה זו.
- ה. כל הcablings יסומנו בקצוותיהם בסימון בר קיימת.
- ו. כל הcablings תורכו בסוייצ'י מרכז'י מחלקטי במיקום שיקבע ע"י המזמין וממנו, לשרת מרכזי.

הגנה מפני פגימות ברק ונחשולי מתח

המערכת תוגן בפני פגיעות ברק וnocholi מתח. הקובלן יתקין יחידות הגנה מתאימות, מותוצרת DEHEN/ABB, בכל מקום שבו יש סכנה לפגיעה בציוד ולבבות כניסה חשמל ותקורת.

מדדית במוויות ומחרירים

תכלות המחרירים

המחרירים הבאים :

- א. אחריות לתכנון מלא ומושלם של המערכת, לרבות تعد מלא של המערכת.
 - ב. בדיקת מעבדה מוסמכת לכל מרכיבי המערכת.
 - ג. אחריות, שירות ואחזקה לשלווש שנים.
 - ד. אבורי התקנה ותיבות להתקנה של חלקי המערכת לתקרה, קירות וכו'.
 - ה. כל השלמות התשתיית הדורשות כמפורט.
 - ו. המחברים הדורושים לכבלים בארכונת החיבור וכו'.
 - ז. שילוט מלא של כל אבורי המערכת, חייווט והחיבורים.
 - ח. הדרכה.
- הפrootות הניל הינו بالإضافة לאמור בפרק 08.99 להן וכי להציג.
אין האמור לעיל בא לגרוע מכלליות האמור בפרק 08.99

חיווט נקודת יחידת קריאה ראשית בחדר

המחיר כולל כל החיווט הדורש עם כבל ראשי מרפון ריכוז תקשורת קומתי ועד ליחידת הקריאה הראשית של החדר.

חיווט נקודת מישנית

המחיר כולל כל החיווט הדורש עם כבל מישני מיחידת הקריאה הראשית של החדר ועד האבזר. כל יציאה לחצן מיטה, לחצן שירותים, יחידת קריאה, מנורת מסדרון, יחידת קריאה/רישט ראשית, יחידת דיבור וכו' – תמדד נקודת.

חיווט ליחידת ריכוז קריאות ראשית או מחלקטית

המחיר כולל כל החיווט הדורש מרפון ריכוז תקשורת קומתי ועד יחידת ריכוז הקריאות ובין הארכונת הקומטיים וכן מחבר شكע/תקע.

מערכת קריית אחות – נספח למפרט, להציג פרויקטים דומים

הציג פרויקטים דומים שבוצעו ע"י הקבלו ב- 5 השנים האחרונות

ת או ר	פרויקט א'	פרויקט ב'	פרויקט ג'
שם הפרויקט			
מקום			
המתכנן – שם טלפון			
מציג היוזם – שם תפקיד טלפון			
פרטי איש קשר לחווות דעת על המערכת			
מערכת דיגיטלית – ממוחשבת שלוחות ראשיות	כן / לא	כן / לא	כן / לא
שלוחות שירותים			
דיבור	כן / לא	כן / לא	כן / לא
שבתיות	כן / לא	כן / לא	כן / לא
מחלקות			
עלות (שי)			
תאריך גמר הפרויקט			

נספח ה'

תוכנית מחלקת אורטופדייה

ב'

מצ"ב בקובץ נפרד.

נספח ו'

כתב כמויות להצעת מחיר:

מחיר	כמות	תיאור
	1	אספקה והתקנה של כלל המערכת כולל כל המרכיבים וככלל כל הנדרש להפעלת המערכת בהתאם למפרט בהתאם לתכנית המצורפת.
	1	תוספת ייח' לחצן קרייאת אחوات כולל אביזר ותשתיות נדרש וחיבור מושלם להפעלה
	1	תוספת ייח' לחצן משיכת קרייאת אחوات כולל אביזר ותשתיות נדרש וחיבור מושלם להפעלה
	1	תוספת ייח' לחצן קרייאת אחות מגוון מים כולל אביזר ותשתיות נדרש וחיבור מושלם להפעלה
	1	תוספת ייח' שחרור קרייאת אחות כולל אביזר ותשתיות נדרש וחיבור מושלם להפעלה
	1	תוספת מנורת סימון מעל משקוף כולל אביזר ותשתיות נדרש וחיבור מושלם להפעלה
	1	תוספת מרכזיות אחות חולה כולל אביזר ותשתיות נדרש וחיבור מושלם להפעלה
	1	שנת שירות ואחזקה

ההצעה מחיר:

המחיר המוצע על ידי לצורך הספקת מלאה השירותים המבוקשים על ידי המרכז הרפואי לגליל, והמפורטים לעיל, הינו בש"ח _____ לפני מע"מ. הכל כמפורט בכתב הנסיבות המצורף בזה ומהווה חלק בלתי נפרד מההצעה שי.

ידוע לי כי המחיר האמור הינו סופי ואמור לגלם את כל הוצאותיו הכרוכות במתן השירותים, ובכל מקרה לא אהיה זכאי לכל תוספת על הסכום האמור.

הנני מצהיר כי ביכולתי לעמוד בהצעה זו ומתחייב למשה ולהתקשר עמו המרכז הרפואי לגליל בהסכם למתן השירותים, היה והצעתי תיבחר ואדרש לעשות כן על ידי המרכז הרפואי לגליל, באופן מיידי ובהתאם לloth הזמנים שנקבעו בפניה זו.

חתימה וחותמת המציג

נספח ז'

הסכם התקשרות

שנערך ונתחם ב_____ ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין

המרכז הרפואי לגליל

ת.ד. 21 נהריה 2210001

מצד אחד: (להלן: "המרכז הרפואי ו/או המזמין")

לבון:

(להלן: "הබון" ו/או "הספק")

מצד שני:

הואיל והמרכז הרפואי פנה לקבלת הצעות מחיר עבור מכרז מס' 5/2023 להתקנת מערכת קריית אחות – כללי שבמרכז הרפואי לגליל. ואשר מסמכיו מצורפים להסכם זה מסומנים בסוף א' ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו;

והספק הגיע הצעתו למזמן והזמן קיבל הצעתו מיום _____ כゾכה;

מצורפת הצעת הספק מהוועה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומסומנת בסוף ב' ;

והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה ו/או הגבלה עפ"י דין או הסכמה להתקשרותם בהסכם זה עפ"י תנאי;

אין לכך הוסכם הוותנה והוחזר בין הצדדים כלהלן:

1. מבוא, בותרת ונספחים:

1.1 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2 כוורות הסעיפים נועדו לשם הנוחות וההתקשרות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות של הסכם זה או לכל תכילת אחרת.

2. נספחים:

להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים :

נספח א' – מסמכי המכרז לרבות מפרטים.

נספח ב' – כתוב כמיות והצעת מחיר מיום חתוםה ע"י הספק על סך לא כולל מע"מ.

3. פרשנות:

3.1 בכל מקרה של סטירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זה לבין הוראות המופיעות בסופיו, יהיה הספק מחויב להוראה המחייבת מבניהן (המשמעות עם המזמין).

3.2 מבלתי גורע מההוראות סעיף זה לעיל, בכל מקרה שבו גילה הספק סטירה ו/או אי – התאמה ו/או דו משמעות בין הוראה אחת מההוראות ההסכם לבין הוראה אחרת מההוראותיו או שהוא לספק בפירושם הנוכחי ו/או סטירה ו/או אי-התאמה שבין הוראות ההסכם להוראות כל דין, ישא הספק באחריות הבלעדית לפנותו למרכז הרפואי, באופן מיידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש להוגג לפיו.

3.3 מובהר בזאת, כי עד לקבלת הוראות כאמור, לא ייעב הספק את ביצועו של כל חלק מהשירותים אלא אם קיבל מהמרכז הרפואי הוראה לשם כך, בכתב.

4. הצהרת והתחייבות הספק:

הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן :

4.1 כל האמור במסמכי המכרז יכול על הסכם התקשרות זה אף אם אין מצוין במפורש בהסכם התקשרות זה.

4.2 הוא בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון והמומחויות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן הדרושים לצורך קיום התחביבותיו עפ"י הסכם זה, ולרבות ציוד, כלי רכב, חלפים, כלי עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש לאספקת השירותים והמוצרים, וכי ברשותו כל הרישיונות, התיירותים והאישורים התקפים ו/או הדרושים ו/או שהוא דרושים על פי כל דין לניהול עסקיו ואספקת מלאה השירותים והמוצרים כאמור בהסכם זה, עמידתם בכל התקנים הנדרשים עפ"י דין.

4.3 הוא יdag כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם (לרבות כל תקופת אחריות ו/או שירות בתום תקופת האחריות) וכי מלא אחר הוראות כל דין הקשורות במון השירותים ואספקת המוצרים בפרט.

4.4 מובהר, כי אי השגת אישור, יותר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק להעלאת כל טענה כלפי המזמין.

4.5 נהירים לו מלא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, והוא בדק באופן יסודי את מלא הנ吐נים והנסיבות הנדרשים לצורך אספקת השירותים והמוצרים על פי הסכם זה במוסדתו השונים של המזמין, ולא תהיה לו כל טענה, דרישת וג/or תביעה לרבות דרישת לתוספת מחיר כלפי המזמין בקשר עם אי-ידיעה, חסר ו/or טעות ו/or כל פגש בקשר לעבודות ו/or לנוטינים הקשורים במכרז ו/or הנזקים בהצעתו.

4.6 אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחביבותיו על פי לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי ההסכם או על פי דין.

4.7 הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות, הנחיות ונחיי המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע התחביבותיו עפ"י הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלוקת הבטיחות ו/or הביטחון של המזמין ונתן הסכמתו לבדוק את

כל התחבורה בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת השירותים, הוא מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין, ככל שיידרש, ומוגדר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

4.8 התשלום שיקבל הספק יהיה את מלאה התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל התחייבותיו עפ"י הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים, האביזרים וצמוד אחר הדרושים לביצוע מלאה התחייבותיו על פי הסכם זה ולא תהינה לו תביעות נוספות כגון ביצוע התחייבותיו על פי הסכם זה.

4.9 הספק מצהיר ומתחייב לנוכח לפי כללי המקצוע המקצועי, בהתאם להוראות כל דין וכן לנוקוט בכל אמצעי הזיהרות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבותיו על פי הסכם זה.

4.10 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תהسب הפרה יסודית של הסכם זה.

5. תיאור העבודה המבוקשת

כמפורט במסמכי המכרז.

6. שכר ותנאי תשלום:

6.1 תמורת מתן השירותים ישלם המרכז הרפואי לספק כמפורט בהצעת המחיר נספח ב', מיום על סך _____ ש לא כולל מע"מ.

6.2 ביצוע השירותים ו/או העבודות לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיים תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.

6.3 התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הניל', תשולם על ידי המרכז הרפואי על **בסיס הצעת החיצוע הזוכה במכרז**.

6.4 הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות החיצוע, כולל כוח אדם, הוצאות נסעה, טלפונים, ערךיה לשונית וגרפית, הכנות תחביבים, הכנות ניירות עדמה, הכנות מגמות, השתתפות בישיבות חיצונית ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש, הכנות תקציב העבודה.

6.5 למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הגורמים המקצועיים במרכז הרפואי שהעבודה בוצעה לשביות רצונו, בהתאם לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונות למרכז הרפואי.

6.6 דהיינו, התמורה הסופית תקבע על פי חישוב כמהיות השירותים שבוצעו בפועל ע"י הספק.

6.7 מהתמורה יוכנו כל התשלומים שחלה החובה לנכונותם על כל דין. הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלוםם לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.

6.8 לשפק לא תהינה כל דרישות וטענות למזמן בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק ממנה, אשר נבעו מחוסר פרטיהם בדרישת התשלום ו/או אי מילוי ראוי של דוח' השירותים שבוצעו ו/או משדרישת התשלום או הדוח' לא אושרו.

6.9 למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא יהיה אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לשפק עקב מתן השירותים.

6.10 השפק לא יתריע ולא יהיה רשאי לטען מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה, בין מלחמת שינויים בשער החליפין של המطبع, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלום חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים.

6.11 **תנאי תשלום: שוטף + 30 ימים ממועד החודש שבו הוגשה החשבונית.**

6.12 **למחקרים יתוסף מע"מ בשיערו ביום התשלום.**

7. ערבות ביצוע

1.1 להבטיח כל התחייבותיו על פי הסכם זה, ימסור השפק למזמין, עם חתימת הסכם זה ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ובلتוי מותנית בשיעור של עד 5% משווי ההתקשרות קרי ערבות על סך _____.

- 1.2 משך תוקפה של הערבות יהיה 60 יום אחרי תום תקופת ההסכם.
- 1.3 לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותו על פי הסכם זה יהיה המזמין רשאי לחליט את הערבות בלבד שיידרש להוכיח נזק והספק יהיה מנوع והוא מונע מעצמו כל זכות לטעון כל טענה ולהגish כל התנגדות נגד מימוש הערבות ובלבד שניתנה הודעה בכתב לשפק על כוונה זו והספק לא תיקן את הנדרש תוך 7 ימים מיום קבלת הודעה.
- 1.4 אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותו של הספק.
- 1.5 במקרה של הארכת ההסכם, מתחייב הספק למסור למזמן, לא פחות מאשר 30 יום בטרם גמר ההסכם, ערבות חדשה על סך זהה לסכום הערבות המקורי. הערבות הנ"ל תהיה בתוקף 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם המוחודש לנ"ל.

8. ציוד חומרים ופסולת

- 8.1 הספק מתחייב כי כל החומרים והחומרים בהם ישמש בעבודתו יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקו ישראיili לדרישות התקנים המצוינים במפרט העבודה או לתקו הארץ הייצור של החומר או המוצר בו הוא משתמש.
- 8.2 על החומרים להיות מסווג מעולה אלא אם כן צוין אחרת.
- 8.3 הספק לא ישאיר חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע, בין אם זו פסולת או חומר חדש והוא אחראי לפניו מהאתר. כל כלי עבודה של הספק או מי מטעמו יונחו במקום ובצורה שתמנעו כל נזק לכל אדם ולרכוש.
- 8.4 כל פסולת שהיא, בין כתוצאה מה里斯ות ובין כתוצאה מעיבוד חומרים באתר, תפונה ע"י הקובלן על חשבונו ועל אחוריותו הבלעדית.

9. אחריות

- 9.1 הקובלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגרם מכל סיבה שהוא לרוכוש המרכז הרפואי אם נגרם במהלך וعقب ביצוע הסכם זה ו/או בשל הפרטו על ידי הקובלן, לרבות בגין נזקים כלכליים, טהורים, פיזיים בגין הפרת חוזה וכיו"ב.
- 9.2 הקובלן מתחייב לתקון, להטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן, כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר קרונות הכלול לרשות רצונו המלאה של המרכז הרפואי, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המרכז הרפואי לתקן את הנזק אם הקובלן לא עשה כן בהקדם ולהייב את הקובלן בתשלום הוצאותיו.
- 9.3 הקובלן יהיה אחראי באופן בלעדי כלפי המרכז הרפואי לכל הוצאה, אובדן, קלקל, תאונה, חבלה, אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא, ישיר או עקיף, בין מתוך זדו או רשלנות או מכל סיבה אחרת, אשר יתרחוויה תוך כדי ו/אוعقب ביצוע העבודה ו/אוعقب ביצוע הסכם זה, לגוף ו/או לרוכשו של גורם כלשהו, לרבות למרכז הרפואי, למטופלי המרכז הרפואי ו/או עובדי הקובלן ו/או השוהים בתחום המרכז הרפואי ו/או לעובדי המרכז הרפואי ו/או לכל צד גי אחר, והוא משחרר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות ו/או מכל חובה לפי כל דין בקשר אובדן, קלקל, תאונה, חבלה, אובדן ו/או נזק שיגרמו כנייל.
- 9.4 הקובלן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העולם להיגרם לרוכשו של הקובלן, הנמצא בתחום המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה. הקובלן מתחייב בזה לשפות את המרכז הרפואי מיד עם דרישתו הראשונה בשל כל סכום שייאלץ לשולם לצד שלישי והנובע מנזק כאמור בסעיף זה לעיל

10. סעיף ביטוח

- 10.1 הקובלן מתחייב לעורך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם מספק ומציע, עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל (להלן: "המזמין"), ככל שנוהגים בתחום פעילותו (לדוגמא: ביטוח חבויות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות

מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועי/מושצר, ביטוח כל רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחרורה בעברית, ביטוח נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקף של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ויוועסקו על ידי הקובלן קבלני משנה, לעיו לוודא שבתווחיו כוללים כיללים כייסוי לאחריותו בגנים, וכן לדרש מהם לעורך ביטוחים וכייסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, לוודא כי ביטוחיו יכללו כייסוי לפעילויות ביטוחם ולאחריותם הישירה.

10.2 הקובלן יודא כי בכל ביטוחיו המתיחשים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה) המזמין יתוסף מבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.

10.3 הקובלן יודא כי בביטוח מסווג עבודות קבלניות/הקמה, המתיחס לשירותים נשוא ההתקשרות, יוכל המזמין וכן כל הקובלנים וקובלי המשנה, מבוטחים נוספים.

10.4 הקובלן יודא כי בכל ביטוחיו המתיחשים לשירותים נשוא ההתקשרות יוכל סעיף וייתור על זכות התחלוף/השיכון כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יכול בגין נזק בזדון).

10.5 המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקובLEN אישור על קיומם ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישת.

10.6 אי עמידה בתנאי סעיפים אלו מהוועה הפרה יסודית של הסכם זה.

11. קובלני משנה

11.1 הספק אינו רשאי למסור את אספקת השירות או חלק ממנו לקובLEN משנה מבלי שקיבל תחילת את אישורו מראש ובכתב של המרכז הרפואי.

11.2 לקובLEN המשנה לא תהיה כל זכות עיכובון, אף אם הגיעו לו או לזכה כספים מהתברך הרפואי.

11.3 מסירת אספקת השירות או חלק ממנו מהזוכה לקובLEN משנה לא תפטור ולא תשחרר את הזוכה מאחריותו ומחייבת כלשהיא מחובותיו על פי החוזה או המכרז והוא ישאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשומות, המגרעות והנזקים שייגרם ע"י קובלן המשנה או שנגרמו מחלוקת התרשלותו של קובלן המשנה, יהיה דין כאלו נעשו ע"י הזוכה או נגרמו על ידו.

12. עובדים

12.1 הספק יספק את כל החומרים הדורשים לביצוע העבודות נשוא מכraz זה וכן את כל כוח האדם הדרוש לשם כך.

12.2 הספק ימנה מנהל פרויקט מטעמו שייהי מקובל על המרכז הרפואי והוא נוכח באתר העבודה במשך כל שעות הפעילות.

12.3 הספק יעסוק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודה זהות ישראל או בעלי אישורי עבודה כדי ויעבור את כל הבדיקות הביטחוניות שיידרשו, ככל שיידרשו, ע"י מחלקת הביטחון.

12.4 לפי דרישת המרכז הרפואי, הספק ימציא כל אישור נדרש, ביחס לכל עובד שיידרשו, לרבות אישורי רשותות הביטחון ומשטרת ישראל.

12.5 הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים לביצוע העבודות נשוא מכraz זה.

12.6 הספק מתחייב לקבל מרأس הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קובלן משנה. העסקת קובלן משנה לא תפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע מלאה העבודה לפי מכraz זה.

13. אי תחולת יחס עובד מעביד

13.1 מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של מזמין

שירותים וקובLEN עצמאי. לא ישרוו יחס עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק, עובדי או מי מטעמו.

אין לראות בכל זכות הנמנית ע"פ הסכם זה, למזמן לפיקח, להדריך ולהורות לכל אחד מהמוסכים

על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, ולא תהינה לספק ולכל המועסקים על ידו, כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע"י הממשלה או ע"י המזמין, והם לא יהיו זכאים לכל תשלוםמים, פיצויים או הוצאות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבותו שכן.

13.2atum גוף רפואי, כי ביחסיו עם המזמין, הספק או עובדיו הינם עובדים מוסמכת, לרבות ע"י רשות איזי הספק ישפה את המזמין בכל סכום שיאlez לשומו לפיקדין של עראה מוסמכת, הנובע מתביעות עובד הספק או מי מטעמו, או הטוען כי הוא עובדו, נגד המזמין.

13.3atum המזמין, על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקוזו מכל סכום שייגיע לספק, אם וככל שיגיע, את סכומי החזר ו/או השיפוי המגיעים לו.

הפרת הסכם ותropyot בשל הפרת/ ביטול ההסכם

14

14.1atum אי עמידה של הספק בהתחייבותו כאמור בסעיפים הבאים: 13-1 בהסכם זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע לכך. אין כאמור לעיל כדי לגרוע מיסודות ההפרות של ההוראות נוספות בנשפחי ההסכם.

14.2atum הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדرتה בחוק החוזים (תרופות) תש"א - 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קioms תוקן זמן סביר לאחר מתן הארכה, איזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המזמין לעמוד על קיומם ההסכם עם הספק או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמרור היה להיעשות ע"י הספק, וזאת על חשבו הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה.

14.3atum מבלי לגרוע מכלויות האמור לעיל, יודגש כי הפרת ההוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 על ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהויה הפרת הסכם.

14.4atum הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעtid.

14.5atum לא אcdf מי מהצדדים או אcdf באיחור, זכות כל שהוא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך יותר על זכות אמורה או על זכויות אחרות.

כללי

15.1atum כל שינוי בהסכם, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים ובכפוף לכך שאושר תחילתה על ידי המרכז הרפואי לגליל, בכתב.

15.2atum כל יותר, מתן אורכה, הנחה, שתיקה, שייחוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי צד כלשהו להסכם זה בקשר להפרה של איזה מההוראות ההסכם, לא ייחשבו כויתור של אותו צד על זכות כלשי המוקנית לו לפי הסכם ולא ייגרוו מהתרופות שתועמדנה לרשותו בקשר להפרות נוספות של אותה הוראה או הוראה אחרת בהסכם.

15.3atum שום ארכה או דחיה או יותר, לא יהיה להם תוקף, אלא אם יישו בכתב ומראש על ידי שני הצדדים.

15.4atum לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או עניין, ישיר או עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה. ההוראות סעיף זה חלות גם ביחס לכל תביעה כנגד המרכז הרפואי לגליל.

15.5 מען הצדדים יהיה כמפורט בគתרת להסכם זה וכל הוועדה הנדרשת או המתבקשת בקשר להסכם זה שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשום, תיחסב כאילו הגיעו לתעודתה בתום 72 שעות מעת מסירתה לשלוח כאמור בדואר רשום או בעת הימסра על ידי שליח לנמען.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

התקבל

המרכז הרפואי לגליל

- נספח ח -

תצהיר בדבר הייעדר הרשותות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזוה כדלקמן:

הנני נוטן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציג (להלן: "המציע") המבקש להתקשרות עם עורך התקשרות מספר 5/2023 (להלן: "המקרז") אז אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציג.

בתצהيري זה, משמעתו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעתו של מונח זה וכי אני מבינה/ה אותו. משמעתו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאי הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולענין עסקאות לקבלת שירות מהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דין העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החקוקים המנווית בתוספת השילישית לאותו חוק. המציג הינו תאגיד הרשמי בישראל.

- הריני להצהיר המציג ובעל זיקה אליו לא הורשו ביותר עבירות עד למועד האחrown להגשת הצעות (להלן: "מועד להגשתה") במכרז. רק במידה והאמור בס' 1 איןנו נכון לשמן X במשבצת המתאימה:
- המציג או בעל זיקה אליו הורשו בפסק דין ביותר עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחrownה ועד למועד ההגשתה.
- המציג או בעל זיקה אליו הורשו בפסק דין ביותר עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחrownה ועד למועד ההגשתה.

זהשמי, להלן חתימתו ותוכן תצהורי דלעיל אמת.

חתימה וחותמת

שם

תאריך

אישור עורך דין

אני הח"מ _____, עוז"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיעה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תנה עצמה על ידי ת.ג. _____ /המודרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיה כי עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתסה/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימה

חותמתה

תאריך

- נספח ט -

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

אני הח"מ _____ ת.ג. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים קבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נוטן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציג (להלן: "הציג") המבקש להתקשרות עם המרכז הרפואי לגליל במסגרת מכרז מס' 5/2023 ואני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציג.

(סעיף X במסמך המתאים):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לאחולות על המציג.
- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חולות על המציג והוא מקיים אותן.

(במקרה שההוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998חולות על המציג נדרש לסמן X במסמך המתאים):

- המציג מעסיק פחות מ-100 עובדים.
- המציג מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהציג מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X במסמך המתאים):

- המציג מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנת יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה ב-1998, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר לישום.
 - המציג התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנת יישום חובהתו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות לישום חובהתו **על לישומן** (במקרה שהציג התחייב בעבר לבצע פניה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתנו התקייבות זו).
- הציג מתחייב להעביר העתק מהຕצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך דין

אני הח"מ _____, עוזיד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמזה על ידי ת.ז. _____ /המודחת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימה

חותמת ומספר רישיון

תאריך

נספח י'
שמירת סודיות

- אני ח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזוה כדלקמן:
- הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציג (להלן – "המציע") המבקש להתקשר
עם המזמין. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציג.
 - בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדדים:
 - "עובד" - כל אחד מנותני השירותים מטעם הספק אשר באמצעותו ינתנו השירותים למזמין.
 - "מידע" - כל מידע (Information), ידע (How-How), ידיעה, מסמך, תכנתות, תוכנית, נתון, מודל, חוות
דעת, מסקנה וכל דבר אחר הקשור או הנוגע למ顿 השירותים בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של
שמעור מידע בצורה חשמלית, אלקטרוני, אופטית, מגנטית או אחרת.
 - "סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הספק או העובד בקשר למ顿 השירותים, בין אם נתקבל במהלך
מ顿 השירותים או לאחר מכן, לרבות ומלבד פגוע בצלילות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין, כל גורם
אחר או מי מטעמו.
 - הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק
לצורך מ顿 השירותים מושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומלבד פגוע בצלילות האמור, הנני מתחייב לא
לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידי את המידע או הסודות המקצועיים, בישראל
ומחוצה לה, תוך משך תקופה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור
מראש ובכתב על גלו依 ידיעה כנ"ל מאת נציג המזמין.
 - הובהר לי כי גילוי כולל, בין היתר, מסירת מידע על נתונים, תכניות ישומיות ומערכות המחשב של המזמין
ואמצעי האבטחה שלhon, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי
מבנקים, מסירת מידע לכלי התקשרות, פרסום מאמרם בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות
והרצאות.
 - אני מתחייב, כי אם אקבל רשות לשימוש במאגרי-המידע של המזמין, אעשה זאת אך ורק לצורך מון
השירותים למזמין, ובנסיבות מפורשת בכתב של המזמין. אני מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר לאחר את
פרטי זההו ואת הסיסמה, שיישמו אותו לשם גישה למאגרי-המידע.
 - אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק להגנת הפרטיות והוראות כל חוק, הנוגע לעניין.
 - הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחביבותי מהוות עבירה לפי סעיף 118 ו- 119 לחוק העונשין, תשל"ז –
1977 וצפוי לעונש מאסר.
 - הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגעה
בפרטיו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיות לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א –
1981.

ולראיה באתי על החתום, לאחר שקרأتיו בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנحو עלי פיה.

חתימה

שם החתום

תאריך

נספח י"א

הצהרה בדבר אי תיאום הצעות מכרז

אני ח"מ _____ הנושא/ת ת.ז. שמספרה _____ המוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם _____ (להלן: "המציע") המבקש להתקשרות במכרז שמספרו 5/2023 ולאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בשם המציע כדלקמן:

1. אני מוסמך/ת לחותם על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.
2. אני נושא/ת המשרה אשר אחראי/ת בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.
3. בכונתי להשתשמש, במסגרת הצעה זו בקבני המשנה המפורטים להלן (ככל שהתקבל לדבר אישור המזמין) (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימיו):

שם הקובלן המשנה	התchosם בו ניתנת קבלנות המשנה	פרטי יצירת קשר

המחירים או הנקודות אשר מופיעים בהצעה זו נקבעו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קובלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).
המחירים או הנקודות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה, או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קובלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).
המציע לא הניא ולא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
המציע לא גרם ולא היה מעורב בניסיון לגרום למתחירה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מההצעה זו.
המציע לא גרם ולא היה מעורב במתחירה אחר או למציע פוטנציאלי להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

ההצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחירה או מתחירה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן X במקומות המתאים

- למייטב ידיעתי**, מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בוחן לתיאום מכרז.
אם כן, אנא פרט:

מוצע ההצעה הורשע בקשר לתיאום מכרז, יש לפרט:

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמיש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

חתימה

שם המצהיר

חותמת התאגיד

שם התאגיד

תאריך

אישור עורך דין

אני ח"מ _____, עו"ד מאשרת כי ביום _____ הופיע/ה לפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תיה עצמה על ידי ת.ג. _____/המורחת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיה כי עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמה לפני על התצהיר דלעיל.

חתימה

חותמת ומספר רישיון

תאריך

נספח י'ב'

הצהרה והתחייבות המציג בדבר עמידה בתנאי הסף הכלליים וניגוד עניינים

אני ח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

הנני נוטן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציג (להלן – המציג) המבקש להתקשרות עם המרכז הרפואי לגליל בקשר למכרז מס' 5 (להלן – המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציג.

1. עיניתי בכל מסמכיו המכרז, הבנתי אותם והבאתי בחשבון את תוכנם באופן מלא בעית עירית הצעתי והצעתי עונה על כל הדרישות המפורטות במכרז. ברור ומוסכם עלי, כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומלאה וモוצעת כיחידה אינטגרטיבית אחת והנני מצהיר כי אין סתירה בין רכיבי הצעתי השונים. הנני מצהיר ומתחייב כי הבנתי את מהות העבודה, כי אני מסכימים לכל תנאי וביוטם הגשתי את הצעתי, קיבלתי את מלאה המידע האפשרי, בדקתי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, כי הבאתி בחשבון את כל המידע, שנתקבל מהמשרד, וכי אני מודע ללוחות-הזמןים וליתר האילוצים, הכרוכים בвиיזום השירותים, ולא יהיה לי כל טענות בגין קשיים או אילוצים כאמור.
2. נכון למועד עירית תצהיר זה, איןני יודע על מניעה חוק כלשהי, שיש בה כדי למנוע ממני לבצע את השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה, ואני קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל צורה או דרך, בכל עניין אחר, שיש בו חשש ממש לニיגוד עניינים, ביחס להתחייבותי על פי מכרז זה.
3. אין ולא יהיה לי, במהלך תקופה מתן השירותים, ובמהלך שלושה חודשים תקופה זו, ניגוד עניינים מכלמין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים.
4. לא אייצג או אפעיל מטעם כל גורם שהוא בתחום מתן השירותים, למעט מטעם המשרד, במהלך תקופה מתן השירותים בין הצדדים ושלושה חדשים לאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין ואודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבסלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היודע לי הנתון או המצב האמורים. המזמין רשאי לאאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיביטחו העדר ניגוד עניינים, ואני אפעיל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.
5. שילמתי בקביעות בשנה האחרונות שכר לכל עובדיו כמתחביב מדייני העבודה, צווי הרחבה, החסכמים הקיבוציים והחסכמים האישיים, ככל שהם חלים עלי, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום בחוק ותשומות סוציאליים וכי אם אזכה במכרז, אקיים את כל דיני העבודה במהלך כל תקופה ההתקשרות עם המשרד.
6. אם אזכה במכרז, אעשה שימוש במוצרים תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים לפי המכרז.
7. אם אזכה במכרז, בכל מסמך שיישלח על ידי למקבלי השירות מכוח המכרז, יצוין על המסמך כי השירות ניתנו על ידי כשירות מטעם המרכז הרפואי לגליל.

זהושמי, להלן חתימתני, ותוכנו תצהيري דלעילאמת.

חתימה

שם החתום

תאריך

אישור עורך דין

אני ח"מ _____, עו"ד מאשרת כי ביום _____ הופיע/ה לפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמה על ידי ת.ג. _____/המורחת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיה כי עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמה לפני על התצהיר דלעיל.

חתימה

חותמת ומספר רישיון

תאריך

נספח י"ג

הצהרה והתחייבות המציג בדבר "עסק בשליטת איש"

הגדרות:

- א. "אישור" - אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מללה:
- אם מכחן בעסק נושא משרה שאינו איש - הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
 - אם שלישי מהדיקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
- ב. "امتצעי שליטה" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981;
- ג. "מחזיקה בשליטה" - נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ- 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
- ד. "נושא משרה" - מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל מלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
- ה. "עסק" - חברת הרשותם בישראל שמנויותה אין רשותם למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשותם בישראל;
- ו. "עסק בשליטת איש" - עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, בלבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת לכונן פעילותו, ובבד שתקיימו הוראות פסקאות 1 ו- 2 של ההגדרה איש;
- ז. "קרוב" - בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא;
- ח. "תצהיר" - תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת איש.
- אם לאחר שכלל תוצאות המכרז, קיבלו שתי הוצאות או יותר תוצאה משוקלת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ולאחר מכן הוצאות היא של עסק בשליטת איש, תיבחר ההחלטה האמורה כזוכה במכרז, ובבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצירף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת איש.

אני גב' _____ ת.ז. _____ שם העסק _____ ח"פ _____ מצהירה
בזאת כי העסק נמצא בשליטה בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים (מספר 15), התשס"ג – 2002 לעניין עידוד נשים בעסקים,
שם מלא _____ חתימה _____

אישור עורך דין

אני הח"מ _____, עוזיד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____
שזיהה/תה עצמה על ידי ת.ז. _____ /המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتיו/ה כי
עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהייה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתמה בפני על
התצהיר דלעיל.

חתימה

חותמת ומספר רישוי

תאריך

נספח י"ד

ניסיון המציג והמלצות לבדיקת עמידה בתנאי הסע

אני ח"מ _____, ת.ז. _____, לאחר שהזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזו כדלקמן:

הנני מודע/נת תצהיר זה בשם _____, שהוא המציג (להלן – "המציע"), המבקש להתקשר עם המרכז הרפואי לגליל במסגרת מכרז מס' 5/2023.

אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציג.

הערה כללית: בעת מילוי הטבלאות ביחס למציג ניתן להוסיף שורות, ככל הצורך, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות הנדרשות. מובהר בזוה כי, בבדיקה עמידתו של המציג בתנאי הסע יערכו על סמך הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות בלבד.

1. ניסיון המציג

1.1 המציג עומד בתנאי הסע לניסיון.

1.2 על המציג למלא בטבלה שללון:

שם איש קשר ופרטי התקשרות	מטרה השירות		האם הניסיון מתקיים במציג / בבעל השכלה / מנכ"ל המציג (אם בעל השכלה / מנכ"ל – יש לציין את שמו) יש לציין את שמו)	פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי המציע	שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות
	עד חדש ושנה	מחודש ושנה			

* ניתן להוסיף שורות, ככל הצורך, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

2. המלצות ביחס למציג

לצרף המלצות בסוף נספח זה:

שם הגוף	תיאור הפעולות שבוצעה מולו	שם הממلىץ	טלפון ממליץ	טלפון נייד	שם הגוף

* ניתן להוסיף שורות, ככל הצורך, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

חתימת המציג:

חתימה/חותמת

שם החותם

תאריך

נספח ט'ו

חלוקת חסויים בהצעה

אני הח"מ _____, ת.ז. _____, מבקש במסגרת הגשת ההצעה במכרו
5/2023, שלא תינתן זכות עיוון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מוקצועי:

- ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לקבוע אם אכן כל נתון ו/או מסמך כאמור, יעמוד או לא לעיוון המציג האחראי מחתמת סודיות מסחרית או סודיות מוקצועית.
- ידוע לי כי לגבי כל מידע, אשר לא צוין כאמור לעיל, כמהוوه סוד מסחרי או מוקצועי יהיה מנوع מלטעון, שאין לחשפו בפניו מציגים אחרים ואני מותר בזאת על כל טענה כאמור.
- ידוע לי כי נתוניים בהצעתי הנוגעים לעליות ולהוכחות עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים, הכל בכפוף כאמור במכרו.
- מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותן סעיפים יהיו חסויים בפני יתר ההצעות, שיוגשו למכרו זה.
- **הערה:** מציע המבקש חלקים חסויים בהצעה מתבקש להציג עותק נוסף של ההצעה, שבו החלקים החסויים מושחררים.

חתימות המציג :

חתימה/חותמת

שם החותם

תאריך

נספח ט"ז'

שעת חירום

1. הגדרה – "שעת חירום" תהיה בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:
הכרזת הממשלה על מצב מיוחד בעורף או שעט התקפה, בהתאם לחוק התגוננות אזרחית, התשי"א – 1951.
הכרז על אירוע אשון המוני בשטח המדינה כולה או בחלק מסוים ממנו בהתאם לשי' 90 ב' לפקודת משטרת ישראל (נוסח חדש), התשל"א – 1971.
עפ"י החלטת המרכז הרפואי לגליל.
2. השירותים במסגרת מכרז זה הינם חיוניים בשעת חירום ואספקתו נדרשת למרכז הרפואי בשעת חירום באופן רציף וסדיר, באיכות הנדרשת על פי מכרז זה לרבות נספחים.
3. המרכז הרפואי יודיעו לזכה כי הוא נמצא בשעת חירום, המציג מתחייב כי ככל שייזכה במכרז, הרי שעם קבלת הודעה יספק את השירותים תוך פרק זמן שיקבע ע"י המרכז הרפואי.
4. ידוע למציע ומי מתחייב כי, בשעת חירום תאה למרכז הרפואי זכות ראשונים לקבל את השירות כפשהוגדר במסמכי המכרז.
5. המציג מתחייב, לתת שירות רצוף על פי אמות מידת שנקבעו במסמכי המכרז באופן שייתן מענה מקצועי ראוי בכל תקופה ההתקשרות במכרז ובכלל בשעת חירום.
6. הספק מאשר כי מובנת לו חשיבות אספקת הרציפה של השירותים והוא מתחייב של להשבית או לפגוע או לשבש או למנוע במעשה או במחדר את קבלת השירותים שהמרכז הרפואי זכאי להם לרבות בשעת חירום.
7. הספק מתחייב לעשות הכל על מנת לספק את השירותים המבוקשים בשעת חירום לרבות תגבור כ"א, כל רכב וקווי אספקה נוספים לפי הצורך גם מעבר לשעות הפעילות הרגיליות לרבות בשבות וחגים.
8. האמור לעיל גם חל גם במקרה שהשירות מסופק באמצעות קבלן משנה וכל האחריות בגין ביצוע השירותים באמצעות קבלן משנה חלה על הספק.
9. המציג מתחייב לסייע בכל הדרוש על מנת להגדרו כמבצע חיוני וגם בעניין קבלני משנה מטעמו.
10. התחייבות הספק בהסכם ההתקשרות במכרז, ובמיוחד התחייבותו להמשיך מתן שירותים למרכז תהא בתוקף גם במקרה של מחלוקת או סכסוך בין הצדדים או בין הספק לבין קבלני המשנה שלו, והוא במקרה שמתקיימים הליכים משפטיים נגד הספק לרבות הטלת עיקולים ומינוי כונס נכסים, והספר לא יהיה רשאי לבטל התקשרותו במכרז או לפגוע באספקת השירותים אותו עליו לבצע.
11. אי עמידה בהתחייבות לפי סעיף זה תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז.

חתימת המציג:

חתימה/חותמת

שם החותם

תאריך

אישור לקיום החוקה בתחום העסקת עובדים

לכבוד

המרכז הרפואי לגליל

אישור לקיום החוקה בתחום העסקת עובדים

אני, _____, נציג המציג _____, מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה החלים על כל עובדי המועסקים על ידי, וכי המציג מקיים את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך מסמך זה, ובכללם החוקים המפורטים להלן:

- פקודת תאונות ומלחות משולח יד (הוועדה), 1945

- פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

- חוק החילילם המשוחררים (החוזה לעובודה), תש"ט- 1949

- חוק שעות עבודה ומנוחה, תש"י"א-1951

- חוק חופשה שנתית, תש"י"א-1951

- חוק החניכות, תש"י"ג-1953

- חוק עבודה הנוער, תש"י"ג-1953

- חוק עבודה נשים, תש"י"ד-1954

- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"י"ד 1954

- חוק הגנת השכר, תש"י"ח-1958

- חוק שירות התעסוקה, תש"י"ט-1959

- חוק שירות הזרים בעבודה בשעת חירותם, תשכ"ז-ז-6711

- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה 1995

- חוק הסכמים קיבוציים, תש"י"ז-1957

- חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

- חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א-1991

- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996

- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

- סעיף 2 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998

- חוק הودעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

- סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000

- חוק הוועדה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002


- חוק הגנה על עובדים בשעת חירותם, תשס"ו-2006

- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חישפת עבריות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין), תשנ"ז-1997

- חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001

- המציג מתחייב כי יעמוד בכל חובתיו מבחינת תשלומי שכר ותשולם סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.

אורטופדייה ב' – מערכת קרייאת אוזות



מקרא

- | | | |
|--|--|----|
| -lezion קריית אחות מושלב בסיס אספוקה | | 38 |
| -lezion משיכת קריית אחות מוגן מים 1.80 מ"מ= | | 15 |
| -lezion קריית אחות מוגן מים 0.80 מ"מ= | | 15 |
| -יחידה שחרור קריית אחות 1.60 מ"מ= | | 15 |
| -קופסת חיבורם מערכת קריית אחורותהתקנה בחלל תקרה | | |
| -מנורת סימון קריית אחות מותקנת מעל משקוף דלת 2.20 מ"מ= | | 16 |
| -מרצדית אחות חוליה | | 1 |
| — צנרת למערכת קריית אחות חוליה 160 (צבע לבן) | | |