

שאלות הבהרה למכרז 11/2024 לאחזקה שנתית דיזל גנרטורים

תשובה	פירוט שאלה	מספר סעיף/פרק	מספר עמוד	מס' שאלה
<p>הבקשה נדחית. יחד עם זאת מובהר שכלל והבקשה להצגת הפוליסות תעלה, והן יוצגו תוך השחרת מידע עסקי סודי שלא רלוונטי, עורך המכרז לא יעיר על כך.</p>	<p>"המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה" – מבוקש למחוק את המילים: "או העתקי פוליסות".</p>	סעיף 27	30	.1
<p>1. אין מגבלה ביחס לעורך המכרז. 2. חל איסור להשתמש בכל חומר / מידע ללא אישור מראש ובכת מהמרכז הרפואי.</p>	<p>האם יש מגבלות כלשהן על השימוש שהמרכז הרפואי יכול לעשות בחומרים שהוכנו על ידי הספק לאחר סיום ההתקשרות? האם ישנה אפשרות לספק להמשיך להשתמש בחלק מהחומרים למטרות פנימיות?</p>	17	6	.2
<p>כל החומרים לביצוע אחזקה יהיו לפי הוראות יצרן. פסילת טובין אינה תלויה בזמן אלא בהגדרות מראש.</p>	<p>יש לקבוע מועד אחרון ספציפי שמאפשר למזמין לבדוק ולפסול את הטובין שסופקו.</p>	8	21	.3
<p>הספק מתחייב לספק את כל השירותים בעצמו ולא להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה לאחר השירותים יבוצעו על ידי הספק בעצמו ובאחריותו המקצועית.</p> <p style="color: red;">ככל והספק יעזר בקבלן משנה או בנותן שירות (מיקור חוץ) יש צורך בקבלת אישור בכתב ומראש מהמרכז הרפואי.</p> <p style="color: red;">בכל מקרה ההצעה תוגש אך ורק ביחס למציע עצמו.</p>	<p>קיימת סתירה בין 12.2 אשר מחייב את הספק לספק את כל השירותים בעצמו, לבין סעיף 12.9 אשר גורס כי הספק מציג במסגרת המכרז נותן שירותים מטעמו. יש למחוק את סעיף 12.9, שכן לא קיימת התייחסות במסמכי המכרז לנותן שירותים שאינו הספק.</p>	12	22-23	.4
<p>המזמין הוא גוף ציבורי ומחויב לפעול באופן הוגן. מעבר לזאת,</p>	<p>יש להוסיף התייחסות למקרי כוח לעיון המשפיעים על יכולת הספק לבצע את התחייבויותיו.</p>	12	22	.5

שאלות הבהרה למכרז 11/2024 לאחזקה שנתית דיזל גנרטורים

<p>המזמין בתוך עמו הוא חי ומטרתו היא הקמה והפעלה תקינה וטובה של הגנרטורים הן בשוטף והן בשעת חירום. בכל מקרה שלא ניתן להעלות כעת על הדעת, בוודאי באירוע כמו מלחמה, יתקיים שיח הגון בין הצדדים לצורך הגעה לעמק השווה. הספק נדרש להיות עם אישור משרד הכלכלה למפעל חיוני</p>				
<p>הבקשה נדחית – יצויין כי, הספק יהיה אחראי לפחות על פי הדין לכל סוגי הנוזקים.</p>	<p>למרות האמור בכל מקום במסמכי המכרז, לרבות הסכם זה על נספחיו:</p> <p>(א) משעה שהובא הציוד הנדרש לביצוע העבודות נשוא ההסכם לאתר, המרכז הרפואי אחראי לגנבות וגם לכל נזק, שנגרם לו ו/או לעבודות שלא ע"י הספק.</p> <p>(ב) הספק אחראי רק לנוזקים ישירים אם יגרמו ברשלנות עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, כתוצאה מעבודה לקויה או חומרים פגומים בלבד, ותוך כדי ביצוע העבודות נשוא החוזה על ידם, ולמעט נזקים שהאחריות לגביהם מוטלת על גורם אחר עפ"י ההסכם בין הצדדים או עפ"י כל דין. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ובכלל זאת לאובדן רווח, אובדן לקוחות, אובדן חוזים, אובדן עסקים וכיו"ב.</p> <p>(ג) פיצוי ו/או שיפוי ייעשה בכפוף לפסק דין חלוט, אשר לא עוכב ביצועו ולקבלת הודעה ע"י הספק ומתן הזדמנות להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה של צד ג'.</p> <p>הספק אינו פוטר את המרכז הרפואי ו/או כל גורם אחר מאחריותם על פי כל דין.</p>	13	23	.6
<p>הבקשה מקובלת.</p>	<p>הדרישה לנתוני רואה החשבון וכמוה העיון בספרי החשבונות והמסמכים של הספק, יהיו תואמות לביקורת והבדיקה, קרי מוגבלות לנתונים הקשורים במתן השירות או בתמורה הכספית נשוא ההסכם.</p>	14.6-14.7	23	.7
<p>הבקשה מקובלת.</p>	<p>יש להכפוף את סעיף 14.8 לסעיפים 14.6-14.7 בהתאם להבהרה הניתנה לגביהם לעיל.</p>	14.8	23	.8
<p>הספק ראשי להגיש השגה בכתב על ממצאי המרכז בתוך 7 ימים מיום דחיית הדו"ח.</p>	<p>במקרה של חוסר אישור דו"ח השירותים על ידי המרכז, האם ישנם קריטריונים ספציפיים או תהליך ערעור לספק?</p>	16	24	.9
<p>נא ראה סעיף 16 עמ' 24 למסמכי המכרז וכן תשובה 9 לעיל.</p>	<p>מהו ההליך המדויק שבו המרכז הרפואי יעדכן את הספק בנוגע לחלקים בדו"ח השירותים שאינם מקובלים עליו, ומהו לוח הזמנים לתיקון הפגמים?</p>	17.2.4	25	.10
<p>תינתן הודעה על קיזוז לספק 7 ימים מראש.</p>	<p>למרות האמור בכל מקום אחר במכרז זה, לרבות הסכם זה על כל נספחיו, זכות הקיזוז תהא כפופה למתן הודעה לספק בכתב כ-10 ימים מראש.</p>	21.2	27	.11
<p>קצין הביטחון של המרכז הרפואי מבצע בדיקת ר.פ. לכל עובד קבלן. בהחלטתו הבלעדית להרחיק את עובד מהשטח מידי.</p>	<p>האם יש תהליך או קריטריונים ברורים לקבלת אישור מראש ובכתב של קצין הביטחון להעסקת עובד? בנוסף, האם קיימת מדיניות ברורה או קריטריונים לשיקול דעתו של המרכז הרפואי בהרחקת עובד מהשטח?</p>	22.5	27	.12
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>יש לתת לספק 30 יום לבטל את צו הפירוק/כינוס הנכסים/מינוי מפרק זמני.</p>	30.2.6	31	.13

שאלות הבהרה למכרז 11/2024 לאחזקה שנתית דיזל גנרטורים

<p>הבקשה מקובלת בכפוף להוראות תכ"ם בעניין הצמדה ובהתאם לעדכון מעת לעת, עדכון התמורה להצעת המציע הזוכה</p> <p>שהוגשה בש"ח תתבצע בהתאם למפורט להלן:</p> <p>7.2 לא תחול כל הצמדה עד תום החודש ה-18 מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לאחר תקופה זו יוצמדו המחירים למדד המחירים לצרכן מידי 6 חודשים.</p> <p>7.3 חישוב ראשון של ההצמדה יבוצע בתום 18 חודש</p> <p>7.4 מדד בסיס- המדד הידוע ביום הגשת ההצעות במכרז, המדד הקובע הינו המדד הידוע בתום 18 חודש להתקשרות.</p> <p>7.5 ביצוע ההצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.</p> <p>7.6 ההצמדה תעשה למדד המחירים לצרכן.</p>	<p>תקופת המכרז אינו מגובה בשום מנגנון הצמדה, מבקשים לאור עליות מחירים בשוק להצמיד הנ"ל למדד המחירים לצרכן שנתי כמקובל במכרזים אחרים</p>	8.1	3	.14
<p>מצורף הנוהל</p>	<p>מהו נוהל E-01? האם לא ניתן להחליף מצבר כל שלוש שנים כמקובל ?</p>	4.3.8	13	.15
<p>תקלות שבר לחלקים (לא מה שמצוין במכרז) יועברו לבחינת המרכז הרפואי מיידית, יצאו הזמנות בהתאם להצעות מחיר. אין התחייבות שביצוע התיקונים יהיה אצל הספק/קבלן הזוכה.</p>	<p>מבקשים הבהרה בנוגע לתקלות שבר שאינן במפרט האחזקה המתואר – איך משולמות ? האם במסגרת אישור הצעת מחיר והזמנת לקוח</p>	5.8	14	
<p>דרישות הביטוח מפורטות במכרז במלואן ועל המציע</p>	<p>אבקש לצרף נוסח אישור קיום ביטוחי בכדי שנוכל לבדוק ולאשר אותו</p>			.16

שאלות הבהרה למכרז 11/2024 לאחזקה שנתית דיזל גנרטורים

<p>לוודא את עמידתו בהן. על הספק הזוכה לוודא שביטוחים שערך לפי הנדרש מותאמים לפי הנדרש בסעיפי הביטוח.</p> <p>אישור אחיד יופק על ידי המבטח לאחר בחירת הספק הזוכה ולאחר התאמת הביטוחים בהתאם לכללים הרגולטוריים של רשות שוק ההון ביטוח וחסכון בנושא שיחולו על המבטח באותו המועד.</p>				
<p>נא ראה תשובה מסי' 14 לעיל.</p>	<p>מאחר ותקופת ההתקשרות עלולה להגיע לעד 5 שנים, נבקש להצמיד את מחירי החוזה למדד המחירים לצרכן .</p>	9	4	.17
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>אבקש להוסיף בסוף הסעיף: "למעט במקרה של דרישת רשות מוסמכת".</p>	16.1	5	.18
<p>ייבדק בחדרי הגנרטורים בהתאם לגודל הפיזי של המתקן</p>	<p>האם יש באתר מקום בטוח ומוגן לאחסון בו את מתקן העומס ?</p>	4.3.7	13	.19
<p>החלפת המצברים בהתאם עפ"י נוהל E-01 של משרד הבריאות או עפ"י המלצת היצרן או בתקלה, המחמיר/מוקדם מביניהם. נוהל מצורף</p>	<p>לא ברור בכל כמה שנים/חודשים נדרש להחליף מצברים. נא ציינו זאת .</p>	4.3.8	13	.20
<p>יש ברזים</p>	<p>אבקש לדעת מה הפרוצדורה ללקיחת דגימת סולר, האם לכל מיכל יש ברז ריקון, האם הגישה נוחה ?</p>	4.3.9	13	.21
<p>כל 5 החלפה /או עפ"י הוראות יצרן.</p>	<p>החלפת נוזל קירור – לא ברור כל כמה שנים מחליפים נוזל קירור, אתם מבקשים להחליף כל שנתיים אך הנוזל לא הוחלף משנת 2020 שזה כבר 4 שנים ?</p>	4.4.1	14	.22

שאלות הבהרה למכרז 11/2024 לאחזקה שנתית דיזל גנרטורים

<p>מטענים ומצברים הוחלפו לאחרונה, הם מוחלפים בהצעות מחיר. אין התחייבות שהקבלן/ספק הזוכה יחליף.</p>	<p>אבקש לוודא כי החלפים המצוינים בסעיף יוחלפו בחיוב .</p>	<p>5.2</p>	<p>14</p>	<p>.23</p>
<p>צוות – טכנאי שירות. ערכת שירות – רכב מצוייד בכל הכלים לביצוע טיפולים. איזו עבודה – סבב קבוע במהלך ה-10 שעות בהם מתבצעת אזקה במתח גבוה וכל המרכז הרפואי עובד על גנרטורים. מדובר בעבודת אחזקה במתח גבוה שיכולה להתפרס עד 2 ימים. חשוב לציין מדובר בליווי טכנאי בערב/לילה.</p>	<p>"צוות כולל ערכת שרות יהיה צמוד לגנרטורים מתחילת העבודה ועד סופה למשך 10-שעות"</p> <p>מה הכוונה ב "צוות" ? מה הכוונה "ערכת שרות" ? על איזו עבודה מדובר ?</p> <p>"ביום ביצוע אחזקת מתח גבוה . נדרשת נוכחות של טכנאי עד יומיים בשנה למשך 6שעות בכל יום. החיוב כלול בהסכם"</p> <p>האם הכוונה לשתי עבודות שונות ? אחת 10 שעות והשנייה פעמיים בשנה 6 שעות ?</p>	<p>5.4</p>	<p>14</p>	<p>.24</p>
<p>בחודש האחרון</p>	<p>אבקש לציין כי הבדיקה היסודית תתבצע במסגרת מניין הביקורות בשנה .</p>	<p>5.8</p>	<p>14</p>	<p>.25</p>
<p>כל הגנרטורים נמצאים בחדרים יעודיים בתת קרקע או במפלס קרקע בגישה חופשית. היה ניתן לראות בסיוור קבלנים למי שהיה.</p>	<p>אבקש לציין מיקום של הגנרטורים וגישה אליהם, האם על גגות גבוהים , בחניונים תת"ק האם נדרשים סולמות וכד' או שהגישה אליהם נוחה .</p>	<p>טבלת ציוד</p>	<p>15</p>	<p>.26</p>
<p>כן</p>	<p>האם הכמות 1 מתייחסת לכל 11 הגנרטורים ?</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>16</p>	<p>.27</p>
<p>נא ראה תשובה מס' 14 לעיל</p>	<p>מאחר ותקופת ההתקשרות עלולה להגיע לעד 5 שנים, נבקש להצמיד את מחירי החוזה למדד המחירים לצרכן</p>	<p>7</p>	<p>20</p>	<p>.28</p>
<p>נא ראה תשובה מס' 14 לעיל.</p>	<p>מאחר ותקופת ההתקשרות עלולה להגיע לעד 5 שנים, נבקש להצמיד את מחירי החוזה למדד המחירים לצרכן</p>	<p>7</p>	<p>20</p>	<p>.29</p>
<p>המרכז הרפואי מחליט אם למכור, לא ברורה השאלה</p>	<p>" כל חומר, ציוד או טובין אחרים שהמזמין ימסור לספק למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "החומרים") הינם, יהיו, יחשבו ויישארו בבעלות המזמין...."</p> <p>אבקש להוסיף : " בכפוף לתשלום בגינם".</p>	<p>7.3</p>	<p>21</p>	<p>.30</p>

שאלות הבהרה למכרז 11/2024 לאחזקה שנתית דיזל גנרטורים

הבקשה נדחית	שורה 3 " יאה הספק האחראי הבלעדי לטובין ... "	9.3	22	.31
	אבקש לתקן את המילה הבלעדי במילים ע"פ דין			
הבקשה נדחית	הסעיף אינו מקובל, לא יתכן ששני גורמים יטפלו באותו נושא	10	22	.32
טעות סופר	הספק מצהיר בזאת כי הוא מקבל את כלל נהלי מרכז הרפואי ע"ש יהודה אברבנאל" האם זו לא טעות בשם המרכז הרפואי ?	12.3	22	.33
שירותים שלא נכללים במסגרת המכרז יבוצעו בהתאם לקבלת הצעת מחיר נפרדת.	נא להוסיף בסוף הסעיף : "בתמורת תשלום נוסף"	12.6	22	.34
הבקשה נדחית, יצויין כי, הספק יהיה אחראי לפחות על פי הדין לכל סוגי הנזקים.	אבקש לתקן את הסעיף לפי הפירוט המצורף 13. ניסיון: 13.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מפני סכנת שריפה או לרכוש של מי מטעמו או לנזק או לרכוש עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש המזמין או לנזק או לרכוש של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הספק זה. אף כי המוסכם בין הצדדים כי המזמין לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לנזק או לרכוש של הספק או מי מטעמו או לנזק או לרכוש עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש המזמין או לנזק או לרכוש של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הספק זה וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד. הספק מתחייב לשפות את המזמין על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא 13.2 הנובעים ממעשיו או מחליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הספק זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מהמזמין, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, בגובה 50% מסך הנזק וזאת בסמוך למועד הגעת הדרישה או התביעה. המזמין יאפשר לספק להגיל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום מראש עמו. 13.3 חלה חובת שיפוי כאמור, יודיע המזמין לספק על דרישה או תביעה שהוגשה בפניו וזאת בסמוך למועד הגעת הדרישה או התביעה. המזמין יאפשר לספק להגיל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום מראש עמו. 13.4	13	22	.35
הכל כולל הכל אין חלוקה לגנרטורים בפעילות הזאת	מאחר והמחיר המבוקש הוא עבור יחידה 1 הכוללת את כל 11 הגנרטורים אין פירוט מה העלות של כל יחידה	16.4	24	.36
הבקשה נדחית	אבקש לתקן את האחוז ל 51%	20.1	26	.37
הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף ביטוחי המזמין : א. לאורך כל תקופת ההסכם, יערוך המזמין ביטוח רכוש המבטח את רכושו באתר (מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות המבנים עליהם מותקנים המתקנים וכן המתקנים עצמם לאחר סיום התקנתם), במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי למזמין עקב נזק לרכוש כאמור לעיל למשך תקופת שיפוי של לפחות 12 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ומי מטעמו, אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.	27		.38

שאלות הבהרה למכרז 11/2024 לאחזקה שנתית דיזל גנרטורים

	<p>ב. המזמין פוטר את הספק ומי מטעמו מאחריות לנזק שבגינו הוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בסעיף (א) לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p> <p>ג. המזמין יהא רשאי שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיף (א) לעיל, כולם או מקצתם, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף (ב) לעיל כאילו נערכו ביטוחים אלו במלואם.</p>			
--	--	--	--	--

חתימה: _____